


- ① Szalunek wykopu – szalunek boksowy atestowany, dostosowany do warunków gruntowych i głębokości ułożenia przewodu w wykopie.
- ② Zasyпка gruntem miejscowym z ewentualnym uzupełnieniem gruntem dowiezionym do wymaganej rzędnej terenu:
– zagęszczenie warstwami gr. 30cm do wskaźnika zagęszczenia wg Proctora:
- ③ Obsypka z piasku: – gr. min 30cm ponad wierzch rury
- ④ Projektowany rurociąg kanalizacji deszczowej
- ⑤ Podsypka z piasku: – gr. 15cm

UWAGA:
Grunt przewidziany do wykonania zasyпки należy oczyścić z kamieni i elementów mogących naruszyć strukturę rorocięgu.
W przypadku gruntu rodzimego, którego nie da się zagęścić do wymaganego wskaźnika – grunt rodzimy należy wymienić na mieszankę piaszczysto-żwirową.
W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie.

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> INFRA  POLIS </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">BARTOSZ URBANIAK</div>			
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ulica Grabowa		
ADRES	Ulica Grabowa w m. Żychlin, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Przekrój wykopu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Sanitarna	Z- 2021	schemat	06
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Majewski	WKP/0164/POOS/21 specjalność sanitarna	11.2021 
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Dłużewski	WKP/0419/POOS/19 specjalność sanitarna	11.2021 