



ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE DWÓCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA, STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO ORAZ JEDNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO PRZECIWOPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU, DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH ORAZ KLAP PRZECIWOPOŻAROWYCH W BUDYNKU UOKiK PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

BF-2.261.13.2023

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej też UOKiK)

00-950 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 1

NIP: 5261009497

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie przeglądów okresowych elementów instalacji ppoż.** potwierdzonych stosownymi protokołami, w tym w szczególności:
 - 1) systemu SSP w części piwnicy i parteru od strony ul. Moniuszki w budynku centrali Urzędu opartego w części detekcyjnej pożaru na centrali Integral Firmy Schrack Seconet (dwa razy w roku),
 - 2) systemu SUG na gaz HFC-227ea i sterowaniem Ignis 1520M (serwerownia na II piętrze) w budynku centrali Urzędu (dwa razy w roku),
 - 3) przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku centrali Urzędu (raz w roku),
 - 4) systemu oddymiania klatki schodowej opartego na centrali sterującej D+H RZN 4402-K V2 na 1 klatce schodowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej opartego na centrali sterującej AFG-2004 na 2 klatce schodowej w budynku centrali Urzędu (dwa razy w roku),
 - 5) 30 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynku centrali Urzędu (raz w roku),
 - 6) 6 szt. klap przeciwpożarowych w budynku centrali Urzędu (raz w roku).
2. Budynek biurowy UOKiK zlokalizowany jest przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, dzielnica Śródmieście. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.
3. Zakres przeglądów okresowych określony został w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
4. Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia będą wykonywane przy użyciu materiałów, podzespołów, części oraz narzędzi Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga aby prace związane z przeglądami okresowymi w budynku Urzędu były wykonywane w dni robocze w godz. 8.15 – 16.15.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy zabrudzeniem miejsc w których będą wykonywane prace, a po wykonaniu tych prac do przywrócenia pomieszczeń do stanu zastanego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zasadami wiedzy technicznej, należyłą starannością i przy pełnej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.
8. Przy wykonywaniu prac objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.
9. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane Usługi liczonej od dnia ich odebrania przez Zamawiającego.
10. Z chwilą wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonywania przeglądów, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków na osobach i mieniu Zamawiającego i osób trzecich, spowodowane działaniem własnym lub jego pracowników i pracowników podwykonawców.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producentów urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie, które należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy zostaną przeprowadzone przeglądy w miesiącach czerwiec/lipiec i listopad 2023 r.
3. Prace związane z zakresem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nie zakłócały one normalnego funkcjonowania Urzędu.
4. Zamówienie zostanie powierzone na podstawie umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wzór projektowanych postanowień umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Miejszem realizacji zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający prowadzą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca składa ofertę **poprzez wypełnienie formularza na platformie zakupowej platformazakupowa.pl do dnia 12.06.2023 r. do godz. 12:00.**

- Oferta musi zostać złożona za pomocą platformy zakupowej poprzez wypełnienia formularza składającego się z kwoty netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
- Do oferty należy załączyć Formularz zawierający wszystkie oświadczenia w nim wymienione Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 zapytania ofertowego

VII. WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia i zapoznania się ze stanem technicznym elementów instalacji ppoż. Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na 07.06.2023 r. na godzinę 12.00 przed wejściem do budynku Urzędu. Osoba do kontaktów: Pan Krzysztof Krajewski tel.: 22 55 60 151.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o opisany przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby cena podana została w złotych polskich z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena oferty (C) – 100 %

2. W przypadku gdy w postępowaniu zostaną złożone 2 lub więcej ofert o tej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty i wybierze tę, która po przeprowadzonych negocjacjach będzie najtańsza. Wykonawcy składający oferty podczas negocjacji nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i przekaze oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
4. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, bez dokonania wyboru Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
5. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
6. W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty lub jakichkolwiek informacji składanych przez Wykonawców, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian w treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz załącznikach do upływu terminu składania ofert.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Projektowane postanowienia umowy,
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz.

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA BF-2.022.....2023

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów reprezentowanym przez **Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, BDO 000153513,

w imieniu którego działa:

Roman Michalski – Dyrektor Biura Administracyjnego, na podstawie upoważnienia nr z dnia ... , którego kopia stanowi załącznik nr 3 do umowy

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą wprzy ul....., wpisaną do, posiadającą NIP, REGON

reprezentowaną przez:

.....,

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanych „Stronami”

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożaru w centrali Urzędu opartego w części detekcyjnej pożaru na centrali Integral Firmy Schrack Seconet, dwóch systemów oddymiania klatek schodowych, na jednej klatce opartego na centrali sterującej D+H RZN 4402-K V2, na drugiej klatce opartego na centrali sterującej AFG-2004, stałego urządzenia gaśniczego Ignis 1520M, oraz jednego przeglądu okresowego przeciwpożarowych wyłączników prądu, 30 szt. drzwi przeciwpożarowych i 6 szt. klap przeciwpożarowych w budynku UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, zwanych dalej „przedmiotem Umowy” lub „Usługą”.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługę, o której mowa w ust. 1, na warunkach wskazanych w umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy zgodnie z projektami, dokumentacją producentów, przywołanymi normami i specyfikacjami oraz z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, z zachowaniem najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter swojej działalności.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do rzetelnego, terminowego, zgodnego z przepisami prawa wykonywania przedmiotu umowy oraz posiada autoryzacje

producentów poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych.

5. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 powinien być wykonywany tylko przez osoby imiennie wskazane przez Wykonawcę, posiadające przeszkolenie z zakresu instalacji, programowania, konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji Integral IP firmy SCHRACK SECONET, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Listę osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz certyfikaty potwierdzające przeszkolenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy.
6. Osoby, za pośrednictwem których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy zobowiązane są przestrzegać wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz wykonywać obowiązki z należytą starannością wymaganą w zakresie usługi będącej przedmiotem umowy.
7. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację Umowy jak za własne działania lub zaniechania oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.
8. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w której Usługi są wykonywane.

§ 2

Wykonanie i odbiór przedmiotu umowy

1. W ramach okresowego przeglądu instalacji i urządzeń będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić protokoły z przeglądów o których mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni roboczych od wykonania usługi. Protokoły będą zawierać w szczególności zestawienie wykonanych czynności. Kryteriami odbioru protokołu jest zgodność z Umową, przepisami prawa, OPZ, ustaleniami dokonanymi pomiędzy Stronami oraz standardami branżowymi. Szczegółowe wzory protokołów Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do danego przedmiotu odbioru, Wykonawca poprawi dany przedmiot w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Umowie lub w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z umową.

§ 3

Terminy obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023 roku. W ramach umowy zostaną wykonane dwie usługi. Zamawiający przewiduje, że przeglądy będą przeprowadzone w miesiącach czerwiec/lipiec 2023 r. i listopad 2023 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot Umowy będzie wykonywany w godzinach od 8.15. do 16.15. od poniedziałku do piątku (z zastrzeżeniem przeglądów przeciwpożarowych wyłączników prądu, które mogą zostać przeprowadzone tylko po godzinach pracy Urzędu lub w sobotę), po uprzednim ustaleniu terminu przeprowadzenia przeglądu za pośrednictwem przedstawicieli Stron, z wykorzystaniem adresów mailowych wskazanych w § 8 ust. 1 i 2. Prace w zakresie konserwacji, o której mowa w Umowie, będą przeprowadzane w terminach określonych w ust. 1.

§ 4

Wynagrodzenie

- Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty: zł brutto (słownie złotych : 00/100).
- Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach po przeprowadzeniu przeglądów w terminach wskazanych w § 3 ust. 1, w wysokości zł brutto (słownie złotych: 00/100) za przegląd w miesiącu czerwiec/lipiec 2023 r. i w wysokości 00/100) brutto (słownie złotych: 00/100) za przegląd w miesiącu listopadzie 2023 r., w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego za jakiegokolwiek dodatkowe koszty, opłaty i podatki poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.
- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
- Wykonawca oświadcza, że doręczy fakturę:
 - w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS). Na fakturze oraz na kopercie przekazanej bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Warszawie należy dodatkowo dopisać: „ Biuro Administracyjne”
lub
 - w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: faktury@uokik.gov.pl, z adresu: Na fakturze przekazanej do Zamawiającego należy dodatkowo dopisać: „ Biuro Administracyjne” lub
 - w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: *

**strony przed zawarciem umowy ustala sposób dostarczenia faktur do zamawiającego*

W przypadku korzystania przez wykonawcę z PEF, Wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.

6. W przypadku zmiany formy doręczenia faktury w stosunku do treści ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie lub e-mailem), o którym mowa w § 8 ust. 1 w terminie co najmniej 7 dni przed doręczeniem faktury.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi dopiero po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2.

§ 5

Biała lista

1. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) jest/nie jest* podatnikiem podatku vat (* *niepotrzebne skreślić*)
 - 2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
5. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
6. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
7. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem podatku Vat zapisy ust. 4-6 nie mają zastosowania.

§ 6

Odpowiedzialność i kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Zamawiający wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty następujących kar umownych na rzecz Zamawiającego:
 - 1) 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, suma kar umownych przewidzianych, w tym przypadku nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 2) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 3) 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych Umową, jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie naruszeń w tym obszarze w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, że będą to inne naruszenia niż określone w pkt 1 powyżej. Kara będzie naliczana za każde naruszenie z osobna.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekroczy kwotę zastrzeżonych kar umownych.
4. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu, z tymże suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową oraz potrąci z Wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone Wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie ma możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca na podstawie wystawionej noty obciążeniowej zapłaci karę na wskazany rachunek bankowy.
8. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy.

§ 7

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
 - 1) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy,
 - 2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia o zaistniałej konieczności wykonania przeglądu.

§ 8

Nadzór nad umową

1. Osobą/osobami wyznaczonymi do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy i podpisania protokołu przeglądowego ze strony Zamawiającego jest/są:
.....
2. Osobą/osobami wyznaczonymi do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy i podpisania protokołu przeglądowego ze strony Wykonawcy jest/są:
.....
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wykazanych osób nadzorujących umowę bez konieczności aneksowania umowy. Zmiana taka dla swej skuteczności wymaga zawiadomienia adresata, w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować obowiązek informacyjny według klauzuli informacyjnej dla stron umowy i osób wskazanych do kontaktu zamieszczonej w polityce prywatności na stronie internetowej w wykazie klauzul informacyjnych związanych z RODO https://uokik.gov.pl/polityka_prywatnosci_i_cookies.php w imieniu Zamawiającego w stosunku do wskazanych powyżej osób do kontaktu, w zakresie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 9

Wykluczenie

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa zawarta została *w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie odręcznego podpisu strony.*
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz § 4 ust. 6 mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami
3. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360.) .

5. Wykonawca ma świadomość, że umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022, poz. 902).
6. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potrącić ani przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani wierzytelności wynikających z poniższej Umowy

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2 – Protokół odbioru ,
3. Załącznik nr 3 – Upoważnienie do podpisania umowy.

Zamawiający

Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia

Przeгляд okresowy elementów instalacji ppoż. nie wchodzących w skład systemu SSP będącego na gwarancji, w tym w szczególności:

- 1) Wykonanie przeglądu systemu SSP w części piwnicy i parteru od strony ul. Moniuszki w budynku centrali Urzędu opartego w części detekcyjnej pożaru na centrali Integral Firmy Schrack Seconet (dwa razy w roku w czerwcu/lipcu i listopadzie 2023 r.),
- 2) Wykonanie przeglądu systemu SUG Ignis 1520M (dwa razy w roku w czerwcu/lipcu i listopadzie 2023 r.),
- 3) Wykonanie przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu (raz w roku w czerwcu/lipcu 2023 r.),
- 4) Wykonanie przeglądu systemu oddymiania klatki schodowej opartego na centrali sterującej D+H RZN 4402-K V2 na 1 klatce schodowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej opartego na centrali sterującej AFG-2004 na 2 klatce schodowej (dwa razy w roku w czerwcu/lipcu i listopadzie 2023 r.),
- 5) Wykonanie przeglądu 30 szt. drzwi przeciwpożarowych (raz w roku w czerwcu/lipcu 2023 r.),
- 6) Wykonanie przeglądu 6 szt. klap przeciwpożarowych (raz w roku w czerwcu/lipcu 2023 r.)

w budynku Centrali UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Dwa przeglądy okresowe (w czerwcu/lipcu i listopadzie 2023 r.):

- a) systemu SSP w części piwnicy i parteru od strony ul. Moniuszki opartego w części detekcyjnej pożaru na centrali Integral Firmy Schrack Seconet,
- b) systemu SUG Ignis 1520M (serwerownia na II piętrze),
- c) systemu oddymiania klatek schodowych na 2 klatkach schodowych,

oraz jeden przegląd okresowy w czerwcu/lipcu 2023 r.:

- a) przeciwpożarowych wyłączników prądu,
- b) 30 szt. drzwi przeciwpożarowych,
- c) 6 szt. klap przeciwpożarowych

Czynności i informacje okresowe:

1.1 System sygnalizacji pożarowej w części piwnicy i parteru od strony ul. Moniuszki

W budynku zainstalowany jest system oparty o urządzenia Schrack Seconet Wykonawca winien mieć autoryzację producenta systemu w zakresie konserwacji, tj Schrack Seconet.

Konserwacja winna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie systemu sygnalizacji pożarowej.

Zgodnie z zapisami projektanta system należy konserwować w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, Załącznik A11.2 Przeglądy okresowe i obsługa techniczna.

Zakres czynności:

1.	Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce pracy ssp
2.	Spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze. UWAGA: Nie dopuszcza się wysterowań wyłącznie z poziomu serwisowego centrali. Należy uruchomić fizycznie element w miejscu jego instalacji. UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. wyzwolenie środka gaśniczego.
3.	Sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo.
4.	Sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniających drzwi.
5.	Sprawdzenie możliwości zadziałania łącza do straży pożarnej za pośrednictwem firmy monitorującej.
6.	Przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określonych przez producenta elementów.
7.	Dokonanie rozpoznania, czy w budynku nie zaistniały zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek, rop oraz as.
8.	Sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania raz w roku.
9.	Sprawdzenie zdolności centrali systemu sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych.
10.	Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
11.	Sprawdzenie i przeprowadzenie próby wszystkich baterii akumulatorów.
12.	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń, pomiarów oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian. Wzór

1.2 Stałe urządzenie gaśnicze

Zakres czynności przy stałym urządzeniu gaśniczym:

1	Sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów
2	Sprawdzenie zabezpieczeń i plomb
3	Sprawdzenie wizualne stanu siłowników elektromagnetycznych

4	Sprawdzenie wizualne stanu przewodów elastycznych
5	Sprawdzenie wizualne stanu zaworów i osprzętu przy butlach
6	Sprawdzenie kompletności instrukcji i oznaczeń
7	Sprawdzenie rozmieszczenia, liczby i stanu dysz gaśniczych i tłumików
8	Sprawdzenie stanu drzwi do stref chronionych – wizualne
9	Sprawdzenie integralności pomieszczenia – wizualne
10	Sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociągów
11	Sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach
12	Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów
13	Sprawdzenie poprawności wskazań ciśnienia na manometrach (przy pomocy przyrządu serwisowego NR KAT. 530509)
14	Sprawdzenie poprawności uruchomienia siłownika elektromagnetycznego oraz wymaganej siły iglicy (przy użyciu przyrządu serwisowego NR KAT. 530520)
15	Przedmuchiwanie i sprawdzenie drożności dysz gaśniczych
16	Sprawdzenie integralności (szczelności) stref gaszonych
17	Uruchomienie i wyzwolenie gazu w trybie testowym na butli sterującej przy zakręconym zaworze butlowym (zasymulowanie wyzwolenia środka gaśniczego)
18	Sprawdzenie ciśnienia roboczego butli (przy użyciu urządzenia testowego Fire Eater)
19	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń, pomiarów oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian

Zakres czynności przy sterowaniu gaszeniem stałego urządzenia gaśniczego:

1	Sprawdzenie stanu systemu wykrywania pożaru – wizualne
2	Sprawdzenie stanu zasilania centrali i zasilaczy – wizualne
3	Sprawdzenie sygnalizatorów ostrzegawczych, ilości – wizualne
4	Pomiary elektryczne akumulatorów w centrali gaszenia
5	Sprawdzenie zadziałania detektorów systemu wykrywania pożaru
6	Sprawdzenie koincydencji detektorów systemu wykrywania pożaru
7	Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych wewnętrznych
8	Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych zewnętrznych
9	Sprawdzenie zadziałania przycisków START

10	Sprawdzenie zadziałania przycisków STOP
11	Sprawdzenie zadziałania klap odcinających na wentylacji

1.3 Systemy oddymiania klatek schodowych

Zakres czynności:

1.	Centrala oddymiania	Kontrola wskazań diod kontrolnych LED i bezpieczników na płycie głównej
2.		Kontrola zasilania 230V
3.		Kontrola zasilania awaryjnego 24V
4.		Kontrola stanu i pomiary elektryczne akumulatorów
5.		Kontrola mocowania i połączeń okablowania urządzeń peryferyjnych
6.		Kontrola zabezpieczeń
7.		Kontrola pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej i obudowy
8.		Czyszczenie obudowy
9.		Testowanie central poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych
10.	Siłowniki	Testowanie siłowników poprzez kontrolne uruchomienie z centrali sterującej
11.		Kontrola pod kątem uszkodzeń mechanicznych
12.		Konserwacja elementów ruchomych
13.	Przyciski oddymiania i przewietrzania	Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu
14.		Kontrola wskazań diod kontrolnych LED
15.		Kontrola mocowania przewodów
16.		Kontrola obudowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych
17.		Czyszczenie obudowy i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów
18.	Okablowanie	Kontrola ciągłości okablowania
19.	Klapy/okna dymowe	Kontrola mocowania siłownika do okna/klapy dymowej
20.		Kontrola mocowania klapy i przesmarowanie okuć
21.		Kontrola ciągłości powłoki klapy i uszczelek
22.		Czyszczenie klapy i uszczelek z zalegających nieczystości. Przesmarowanie uszczelek
23.		Sprawdzenie sygnalizacji położenia klap
24.		Praktyczne sprawdzenie systemu oddymiania (alarmowe uruchomienie klap z centrali sygnalizacji pożarowej i przycisków oddymiania i przewietrzania)
25.	Dokonanie wpisu do książki eksploatacji i uzupełnienie nalepek serwisowych na drzwiach centrali sterującej i akumulatorach	
26.	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń, pomiarów oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian	

1.4 Drzwi przeciwpożarowe

Zakres czynności:

1.	<p>Sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none">– oznakowania i kompletności zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami,– skrzydeł i ościeżnic pod względem uszkodzeń mechanicznych i korozji,– poprawności osadzenia i zamykania się bez oporów,– czy nie są blokowane, zastawiane,– funkcjonowania drzwi i bram,– szczelin między posadzką a skrzydłem drzwi/bramy,– stanu powłoki lakierniczej,– mocowania i działania zamków,– czy nie ma luzów na śrubach mocujących zawiasy i przykręcenie ich,– stanu, mocowania i działania zawiasów,– stanu uszczelek pęczniejących – czy nie są uszkodzone, zużyte,– działania samozamykaczy,– działania elektrotrzymaczy,– działania regulatorów kolejności zamykania,– działania przycisków otwarcia drzwi (ewakuacyjnych)– automatycznego otwarcia drzwi poprzez wystawienie z centrali sygnalizacji pożarowej
2.	Regulacja samozamykaczy
3.	Przesmarowanie zawiasów, prowadnic i innych elementów ruchomych
4.	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian

1.5 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Zakres czynności:

1.	Sprawdzenie skuteczności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu (pwp)
2.	Sprawdzenie skuteczności wyłączeń zasilania w min. 3 punktach na każdej kondygnacji
3.	Sprawdzenie poprawności zasilania urządzeń i systemów ochrony ppoż. po uruchomieniu pwp
4.	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń, pomiarów oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian

1.6 Kłapy przeciwpożarowe w kanałach wentylacyjnych

Zakres czynności:

1.	Ocena stanu optycznego klap (uszkodzenia mech., otwory, rdza, zgniecenia, prawidłowość mocowania klap)
2.	Ocena czystości klap
3.	Ocena stanu przegród i uszczelek (pęczniejącej i wentylacyjnej)
4.	Ocena poprawności zamykania/otwierania się przegrody klapy
5.	Sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych
6.	Sprawdzenie stanu położenia klap odcinających w przewodach wentylacyjnych
7.	Zamknięcie klap z poziomu centrali pożarowej
8.	Sprawdzenie sygnalizacji w centrali systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemie GEMOS stanu położenia klap (wyłączniki krańcowe)
9.	Sprawdzenie poprawności napięcia zasilania dla urządzeń
10.	Sporządzenie raportu z wykonanych czynności, zawierającego wyniki sprawdzeń i potwierdzenia z systemu sygnalizacji pożaru monitorującego stan tych klap oraz uwagi o nieprawidłowościach i potrzebie zmian

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- a) Przedmiot umowy będzie realizowany w dni robocze od godziny 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem przypadków nagłych i awaryjnych, w których zostanie zapewniona obsługa serwisu po wysłaniu maila zgłaszającego usterkę w trybie awaryjnym w czasie ustalonym każdorazowo dogodnym dla obu stron. Ponadto przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu mogą odbywać się tylko po godzinach pracy Urzędu lub w sobotę.
- b) Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą legitymować się uprawnieniami do obsługi systemów ppoż. wskazanymi w przepisach.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- a) Posiadania sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia.
- b) Dbłości o porządek w pomieszczeniach objętych konserwacją
- c) Aby osoby wyznaczone przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadały aktualne szkolenia bhp na zajmowanym stanowisku. Wykonawca udostępni na życzenie Zamawiającego dokumenty potwierdzające przedmiotowe szkolenie.
- d) Aby uszkodzone, zużyte materiały podlegające utylizacji Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), przekazywał na własny koszt do utylizacji.

Protokół odbioru

sporządzony w dniu

Zakres wykonania zamówienia obejmował:

.....
.....
.....

..... w budynku UOKiK przy plac Powstańców
Warszawy 1 w Warszawie.

Prace zostały wykonane na podstawie z umowy nr BF- 2.022...-.....zawartej pomiędzy:

Skarbem Państwa – Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

a

.....
.....

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO –

WYKONAWCY –

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:

.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

* należy skreślić niepotrzebne

**wypełnić w przypadku wskazania chociaż jednej odpowiedzi „nie” powyżej – należy wskazać nieprawidłowości/uwagi/wnioski wraz z terminem ich usunięcia i zastosowane kary umowne wynikające z zapisów umowy

Formularz

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Składam niniejszą ofertę na **wykonanie dwóch przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, stałego urządzenia gaśniczego oraz jednego przeglądu okresowego przeciwpożarowych wyłączników prądu, drzwi przeciwpożarowych oraz klap przeciwpożarowych w budynku UOKiK przy Placu Powstańców Warszawa 1 w Warszawie** w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, projektowanymi postanowieniami umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia i warunkami świadczenia usługi i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
2. akceptuję projektowane postanowienia umowy w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie,
3. zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym wraz z projektowanymi postanowieniami umowy, z zachowaniem wymaganych terminów,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert,
7. podana przeze mnie cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz wszelkie inne niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
8. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.), tj.:
 - a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Do oferty załączam następujące dokumenty:

- 1.
- 2.

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci podpisanego skanu z czytelnym podpisem.