



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych*

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Pisz, dnia 24 marca 2023r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pieszku oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Część 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pieszku

Część 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pieszku oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**, tj.:

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej, rozdział S.TB. 4. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA w punkcie 2.2. Materiały do wykonania robót- zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni :

- a) Certyfikat IAAF,
- c) Atest Higieniczny PZH,
- d) Aktualne badania laboratorium posiadające akredytację IAAF potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,
- e) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2013, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne,
- f) Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt,
- g) Karta techniczna systemu,
- h) Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych.
- i) Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH). i dokumentu który standaryzuje STADIONY Lekkoatletyczne-określa jakiej rangi zawody lekkoatletyczne można rozegrać na danym obiekcie b) Certyfikat First Class IAAF.

Zamawiający wymaga dokumentu ,który nie ma nic wspólnego z przedmiotem zamówienia(boisko wielofunkcyjne).



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych*

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Informuję również, że żaden stadion lekkoatletyczny na świecie z certyfikatem First Class IAAF nie ma bieżni lekkoatletycznej wykonanej w technologii natrysku. Jeden producent europejski systemu natrysku dysponuje tym certyfikatem, ponieważ wykonał na obiekcie z tym certyfikatem przejścia techniczne-nie bieżnie sportową.

Wnoszę o wykreślenie z ST wymagania b) Certyfikat First Class IAAF.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia PU typu natrysk posiadała certyfikat IAAF/WA. Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania certyfikatu IAAF CLASS 1.

STAROSTA
/-/ mgr Andrzej Nowicki