



STUDNIA REWIZYJNA  
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH  
DN1200



OZNACZENIA STUDNI REWIZYJNEJ:



- Ława piaskowa zagęszczona do  $I_s=0,98$
- Płyta denna żelbetowa C35/45, wibrowana  $\varnothing 1800 \times 160$
- Obspka piaskowa zagęszczona do  $I_s=0,98$
- Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem dla kolektora DN400
- Uszczelka elastomerowa
- Krąg betonowy DN1200 ze stopniami złączowymi oraz uchwytami szczękowymi (ilość oraz wysokość kręgów dopasować do zagłębienia kolektora istniejącego).
- Stopnie złączowe dwukrotnie powlekane twardszym sztucznym
- Pierścień żlebetowy  $\varnothing 2100/1600$  h=250
- Płyta pokrywowa żelbeowa  $\varnothing 2100/600$  h=150
- Właz żeliwny wentylowany  $\varnothing 600$  klasy D400, samopoziomujący
- Konstrukcja nawierzchni drogi

STUDNIA REWIZYJNA  
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH  
DN1200 (teren zielony)



OZNACZENIA STUDNI REWIZYJNEJ:

- Ława piaskowa zagęszczona do  $I_s=0,98$
- Obspka piaskowa zagęszczona do  $I_s=0,98$
- Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem dla kolektora DN400
- Uszczelka elastomerowa
- Krąg betonowy DN1200 ze stopniami złączowymi oraz uchwytami szczękowymi (ilość oraz wysokość kręgów dopasować do zagłębienia kolektora istniejącego).
- Stopnie złączowe dwukrotnie powlekane twardszym sztucznym
- Właz żeliwny wentylowany  $\varnothing 600$  klasy D400
- Konstrukcja nawierzchni chodnika

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:		
<div><div><div>Pracownia Projektowa</div><div>Inżynierii Sanitarnej</div></div></div> <div>ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jerysowa.pl</div>		<div><div>Gmina Psary ul. Malinowska 4 45-512 Psary</div></div>		
TEMAT OPRACOWANIA:				
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudową rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie"				
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 115/5, 903, 905, 771/5, 771/4, 96/6, 902/2  Jedn. ewidencyjna: 240106_2 PSARY		Obręb: 0009, Sarnów	
STADIUM:	PROJEKT BUD.-WYK.	BRANŻA:	SANITARNA	
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:		Podpis:	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Sowa upr. bud. nr 602/92 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ograniczeń			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Iwona Godyń upr. bud. nr MAP/0560/PBS/17 specjalność: instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne bez ograniczeń			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Lasoń	SKALA:	1:25	
		DATA:	14.07.20	
TEMAT RYSUNKU:	ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE STUDNI		NR RYS.	NR STR.
			KD-02.1	---