

2020 -04- 2 1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia

Gazownia w Będzinie

ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin
tel. 32 267 73 64, 32 267 78 93
gazownia.bedzin@psgaz.pl

Inżynieria

Jerzy Sowa

ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia

Wasz znak: 099_06_2020_ŁŁ
Nasz znak: PSG/ZA.0154.763.160074318.20

Będzin 27.03.2020 r

Dot.: uzgodnienie terenu zlokalizowanego w Sarnowie przy ulicy Krótkiej na działce nr (wg. zakresu) w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia drogi.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną siecią gazową stalową i PE średniego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E. Jednocześnie informujemy, że w ww. terenie nie posiadamy sieci gazowej niskiego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E.

W obrębie zaznaczonego opracowania, sieci gazowej podwyższonego i wysokiego ciśnienia obsługiwanego przez PSG nie posiadamy.

Zawiadamiamy również, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (**Dz.U z 2013 r., poz 640**) **sieć naniesiona kolorem zielonym stal; granatowym PE oraz Polską Normą 91/M – 34501.**

Projekt ewentualnego przełożenia sieci gazowej, zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy opracować i uzgodnić z Oddziałem PSG w Zabrze.

Dokumentację projektową opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowań sieci gazowej z odwodnieniem drogi należy zaprojektować zgodnie z Polską Normą 91/M – 34501.
- prace w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie;
- w celu dokładnego zlokalizowania gazociągów należy wykonać sondę kontrolną;
- kosztami naprawy za wynikłe uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;
- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem należy wykonać z nawierzchni rozbiegowej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu);

- należy zachować minimalne przykrycie gazociągu 1,0 m.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Będzinie ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datą i znak uzgodnienia. Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Załącznik:

1 plan

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Gazownia w Będzinie
154
Katarzyna Szymczyk

Pracownik Technicznych

Bartłomiej Stasiński