

Czempień, dnia 13.12.2023 r.

FZ.271.1.27.2023

**Postępowanie dotyczące zadania pn.:**

**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu**

Gmina Czempień na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1**

Z załączonej ekspertyzy technicznej wynika, że konstrukcja dachu sali gimnastyczne nie może stanowić podłoża dla instalacji paneli fotowoltaicznej ponieważ:

- a) podkonstrukcję nie można zamontować na istniejącym podłożu
- b) stan techniczny stropowych płyt kanałowych nie pozwala na ich dodatkowe obciążanie.


Czy wobec powyższego Zamawiający rezygnuje z PV lub wyznacza inne miejsce instalacji PV.

**Odpowiedź**

Zamawiający przygotowuje projekt budowlany na remont/przebudowę dachu z dostosowaniem pod montaż instalacji PV oraz w oparciu o niego przeprowadzi roboty budowlane umożliwiające montaż instalacji PV na dachu istniejącego budynku.

Obecnie Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z instalacji PV oraz nie wskazuje innej lokalizacji na montaż.

Z up. Burmistrza



Andrzej Socha  
Zastępca Burmistrza  
Gminy Czempień

Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61/28-26-703, wew. 133

[j.michalska@ug.czempin.pl](mailto:j.michalska@ug.czempin.pl)