

PZD 435/97/2023

L.dz. 991 .11/TK

Świecie, dnia 28 września 2023 r.

**URZĄD GMINY
w Drzycimiu**

Data wpływu 02.10.2023.

Podpis I.dz. 597

Ilość zał.

DECYZJA NR 94/435/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), a także uchwały Nr 104/697/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania funkcji zarządcy drogi oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2023 r., złożonego przez Pana Krzysztofa Nowińskiego, występującego z wnioskiem z upoważnienia do reprezentowania Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, doręczonego w dniu 22 września 2023 r., uzupełnionego w dniu 28 września br., o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim w miejscowości Drzycim, urządzeń infrastruktury technicznej, Zarząd Powiatu Świeckiego zezwala

**Gminie Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim**

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim, przyłącza do sieci wodociągowej dla budynku sali gimnastycznej planowanej na działkach 297, 296, 295 w ewidencji gruntów miejscowości Drzycim, gmina Drzycim na ewidencyjnej działce drogowej nr 104/5 w obrębie Drzycim, jednostka ewidencyjna Drzycim

z następującymi uwagami:

1. Zobowiązuje się inwestora do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy) oraz zezwolenia zarządcy drogi na budowę infrastruktury technicznej na dz. nr ew. 104/5 obręb Drzycim, gmina Drzycim (art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy).
2. Inwestycję zaprojektować w oparciu o wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
3. Zezwala się na ułożenie projektowanego przyłącza metodą wykopu otwartego wraz z ułożeniem rury ochronnej na całym odcinku.
4. Zezwala się na częściową rozbiórkę chodnika w miejscu wykonania komory montażowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i wymianą uszkodzonych elementów na nowe.
5. Projektowane przyłącze ułożyć na głębokości min. 1,20 m poniżej poziomu terenu.
6. Projektowane przyłącze wodociągowe umiejscowić zgodnie z załącznikiem graficznym.

7. Wykopy zasypywać warstwami do 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem oraz zachowaniem rodzaju i grubości istniejących warstw. Wymagany wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,00$.
8. Trasę przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową.
9. Miejsca wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym przyłączem wodociągowym należy osłonić rurą ochronną.
10. Sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia robót oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.
11. Nie wymaga się sporządzenia projektu stałej i zmiennej organizacji ruchu.
12. Pas drogowy na całej szerokości odtworzyć do stanu pierwotnego.
13. W przypadku kolizji urządzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy drogi inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego uzbrojenia.
14. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
15. W przypadku rosnącej na trasie urządzenia zieleni – zabezpieczyć obszar oddziaływania systemu korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z negatywnym oddziaływaniem systemu korzeniowego na urządzenie.
16. Utrzymanie projektowanych urządzeń należy do ich właściciela.
17. Powiatowy Zarząd Dróg wyraża zgodę na dysponowanie gruntem (dz. nr ew. 104/5 obręb Drzycim, gmina Drzycim) dla potrzeb budowy przyłącza wodociągowego, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
18. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.
19. Decyzja niniejsza nie upoważnia do prowadzenia robót na gruncie pasa drogowego.
20. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa inwestycja nie zostanie rozpoczęta.

UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości uwzględnia żądania strony.

Z up. Zarządu Powiatu Świeckiego

mgr inż. Adam Meller
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Świeciu

.....
(podpis)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania po doręczeniu niniejszej decyzji, złożonego w formie oświadczenia, kierowanego bezpośrednio do organu, który wydał decyzję. Zrzec się prawa do odwołania można jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:
Zastępca Wójta Gminy Drzycim
Pan Krzysztof Nowiński
Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
2. Obwód Drogowo-Mostowy w Drzycimiu
3. A/a

[illegible]