

Drzycim, 2023-02-28

Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86 – 140 Drzycim

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku sali gimnastycznej planowanej na działkach nr 297, 296, 295 w ewidencji gruntów miejscowości Drzycim, gm. Drzycim ustalam następujące warunki:

1. Warunki wykonania przyłącza wodociągowego:

- Przyłącze wodociągowe zaprojektować i wykonać poprzez wpięcie się zaworem nawiertki do istniejącej sieci wodociągowej leżącej na działce nr 104/5 w ewidencji gruntów miejscowości Drzycim.
- Połączenia dokonać za pomocą obejm żeliwnych – tzw. nawiertek z zasuwą, wykonać zasuwę podziemną z wyprowadzeniem na powierzchnię gruntu skrzynki zasuwy z obudową zasuwy teleskopową umożliwiającą zamknięcie/otwarcie zaworu. Lokalizację klucza zasuwy oznakować trwale tabliczką na słupku stalowym lub ogrodzeniu z wypisanymi pomiarami w terenie. Skrzynkę zasuwy i klucz zabezpieczyć w sposób trwały przed uszkodzeniem przez użytkowników gruntu w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników gruntu.
- Przyłącze wodociągowe do zaworu przed wodomierzem zaprojektować z rur PE-HD cechowanych na ciśnienie 1.0 MPa o średnicy 63 mm. O ile to możliwe układać ze spadkiem w stronę sieci wodociągowej. Rurociąg wykonać bez połączeń na trasie, z jednego odcinka.
- Wodomierz DN 25 zainstalować w sposób wykluczający jego zamarznięcie, z dostępem do odczytu przez inkasenta, w pozycji poziomej, z zaworem odcinającym przed i za wodomierzem (2 szt.) i zaworem zwrotnym antyskażeniowym na typowej konsoli wodomierzowej zgodnie z przepisami w tym zakresie.
- W przypadku konieczności zwiększenia średnicy wodomierza lub rurociągu przyłącza do celów Ppoż należy średnicę rurociągu i wodomierza dobrać do planowanego wydatku urządzeń Ppoż.
- Przyłącze umieścić na głębokości 1,6 – 1,8 [m].
- Przyłącze wodociągowe po montażu należy poddać próbie na szczelność na ciśnienie robocze.
- Materiały zastosowane do wykonania przyłącza, mające kontakt z wodą muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej do kontaktu z wodą do celów spożywczych.
- Zaprojektować przyłącze zgodnie z przepisami w tym zakresie.

2. Warunki wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej (w celu odprowadzania ścieków bytowych, odprowadzanie innych ścieków lub deszczówki jest zabronione):

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować poprzez wpięcie rurociągu PVC 160 mm w studnię przyłączeniową/rewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej leżącym na działce nr 574/4 w ewidencji gruntów miejscowości Drzycim, gm. Drzycim.
- Projektując przyłącze należy zachować spadek w stronę odbiornika zgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami.
- Na 3 dni przed rozpoczęciem planowanych prac zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
- Po wykonaniu prac montażowych, przed zasypaniem przyłącza zgłosić do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
- W przypadku braku możliwości zachowania spadku rurociągu w stronę odbiornika wystąpić o wydanie warunków przyłączenia do sieci poprzez przydomową przepompownię ścieków.

3. Warunki odbioru Przyłącza:

1. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od dnia ich wydania

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Informacja RODO

Do wiadomości: a/a

KIEROWNIK
mgr inż. Józef Széligowski

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
sienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
ID: 6640.1768.022

Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat świecki [0414]
Jednostka ewidencyjna: Drzycim [041403.2]
Dzielnica Drzycim [0006]
Arkusze 1
Działki 297, 296

UWAGA! Nie wyklucza się istnienia na terenie innych urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej lub o których brak jest informacji w instytucji branżowych. W zakresie niniejszej pracy geodezyjnej, w rejestrze uzgodnień dokumentacji projektowej, na dzień 29.07.2022r. nie występują projekcyjne sieci. WGK.1ZUD.6630.135.2015 -projektowany przewód telekomunikacyjny

Wykonał: Roman Binerowski, dn. 29.07.2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

STAROSTA ŚWIECKI

Usługi Geodezyjne Geobin
Roman Binerowski

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawieszono na Wyk. pozytywnie zweryfikacji

LEGENDA:

proj. kan. deszczowa PVC160, 200
proj. przył. kan. sanitarny PVC160, 200
proj. przył. wody PE63

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Drzycimiu
ul. Dworcowa 18, 86-140 Drzycim
tel./fax 52 33 17 057

*zatem wód kan
w 6/2023
z dn. 28.07.2023*

KIEROWNIK

mgr inż. Józef Szeligowski

Flow Studio Projektowanie Instalacji Sanitarnych Urszula Stankiewicz 10-693 Olsztyn, ul. Herdera 17/3, tel. 513-600-876				
Nazwa rys.: Projekt zagospodarowania terenu				Rys. 1
Objekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim				Skala 1:500
Projektant	mgr inż. Urszula Stankiewicz	Nr upr.	WAM/0034/POOS/17	Data
Projektant	mgr inż. Mateusz Kreis	Nr upr.	WAM/0036/PWOS/16	Podpis
				01.2022r.
				01.2022r.