

Przywidz, dnia 27.06.2024 r.

**Wykonawcy w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Rozbudowę, przebudowę i modernizację plaży i kąpieliska nad Jeziorem Przywidzkim**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Proszę o udostępnienie specyfikacji toru wodnego wraz z jego parametrami.

**Odpowiedź:**

Tor wodny wykonany z PVC 0,9mm spełniający normę bezpieczeństwa ISO 25649-6:2017 o wymiarach 31 m długości i 19 m szerokości. W pakiecie z torem należy zapewnić zestaw akcesoriów koniecznych do użytkowania m.in. pompki, liny łączące elementy, pokrowiec ochronny.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pokładu ze świerku skandynawskiego o grubości 28 mm, grubość 30mm jest nietypowym rozwiązaniem ciężkim do uzyskania.

**Odpowiedź: NIE**

3. zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wyporność pomostu 1,5 kN/m ? Jest ona wystarczająca do kąpielisk oraz do cumowania małych jednostek pływających ( wg „Zaleceń do projektowania konstrukcji hydrotechnicznych” opracowanych przez prof.zw.dr hab.inż. B.Mazurkiewicza)

**Odpowiedź: Wyporności muszą zostać wykonane zgodnie z projektem tj. 250 kg/m<sup>2</sup> dla platformy rekreacyjnej i pomostu komunikacyjnego oraz 150 kg/m<sup>2</sup> dla platformy cumowniczej. Zmniejszenie wyporności jest niedopuszczalne.**

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie zapisów rozdziału XIV pkt. 1 SWZ w zakresie terminu otwarcia ofert – wskazano 02 lipca 2024 r.

**Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony w dniu 27.06.2024 r. do dnia 29.07.2024 r.**

5. Wykonawca wnosi o usunięcie rozbieżności pomiędzy rozdziałami XXV i XXVII SWZ, gdyż pozostają w sprzeczności.

**Odpowiedź: Zamawiający prostuje SWZ w ten sposób, że wykreśla pkt. XXV. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż 10 letni okres gwarancji ma być zapewniony na wszystkie elementy części I przedmiotu zamówienia? Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady i związane z tym zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w niniejszym postępowaniu wynosi 5 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. Czy Zamawiający nie uważa za stosowne, aby półpokłady wyposażone były w elementy wypornościowe w postaci pływaków?

Pytanie to podyktowane jest faktem, że półpokłady bez własnych elementów wypornościowych, mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia platform komunikacyjnych, zwłaszcza w momencie nagromadzenia na półpokładach dużej liczby osób, oraz do nierównomiernego obciążenia prawej platformy komunikacyjnej, gdzie półpokład zaprojektowany jest tylko z jednej strony.

**Odpowiedź: Zamawiający nie uważa za stosowne/konieczne, aby półpokłady musiały być wyposażane w własne elementy wypornościowe. Projekt został odpowiednio przeliczony i sprawdzony pod względem wyporności i obciążeń.**

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski