

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Wykonania projektu technicznego instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni,
zlokalizowanych w budynku przychodni przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie projektu technicznego instalacji gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach serwerowni, zlokalizowanych w budynku przychodni przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu (numer referencyjny: ZP-4/2021). Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakie rodzaje gazów są dopuszczalne w ofercie. Gazów tzw. czystych spełniających wskazane w dokumentacji parametry jest kilka, w związku z tym chciałam doprecyzować czy można wykorzystać np. „Novec 1230” od firmy 3M? Jest to środek, który dla wskazanych pomieszczeń jest najkorzystniejszym wyborem.

Dopuszczalne są wszystkie gazy spełniające wymagane parametry opisane w przedmiocie zamówienia.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bartosz