



**POLSKI  
ŁAD**



Brańsk, dnia 26.05.2023 r.

**Miasto Brańsk  
ul. Rynek 8  
17-120 Brańsk**

**GKM.271.4.2023**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie:**

Co należy zrobić z istniejącymi drabinami zewnętrznymi na ścianach hali sportowej?

**Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić wydłużenie wsporników mocowania drabinek do ściany oraz ich ponowny montaż w tych samych miejscach. Drabinki należy również oczyścić i pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorach odcieni szarości.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*