



- hydranty DN52 do likwidacji
- hydranty DN52 do wymiany na DN25 z węzłem półsżywnym
- hydranty nowe - DN25 z węzłem półsżywnym
- hydranty projektowane - DN25 z węzłem półsżywnym
- samozamykacz
- dymoszczelność
- obudowa REI 60
- obudowa EI30
- strefa pożarowa REI 120
- elementy niezgodne z WT

SANATORIUM
"NOWY DOM ZDROJOWY"
PIWNICE - SKALA 1:100

zaliczone do strefy V
p.w. 35 m2

- proj. oddymianie
- hydranty DN52 do wymiany na DN25 z węzłem półsżywnym
- hydranty nowe - DN25 z węzłem półsżywnym
- drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI30"
- drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI60"
- elementy niezgodne z WT

FIRMA		AUTORSKA
starbuda		
PROJEKTOWANIE: "PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA" POLSKIEGO INSTYTUTU ARCHITEKTURY		
KRYNICA ZDROJOWA - UL. KRAKOWSKA 10		
TEMAT	Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Sanatorium "Nowy Dom Zdrojowy" w Krynicy Zdroju dla potrzeb ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego	Rys. nr 1
INWESTOR	Uzdrowisko Krynica - Zegiestos	2020
RYSUJĄCY	RZUT PIWNIC	
Projektant	mgr inż. arch. Ziemowit Stankiewicz	
	upr. nr UAN 1-8340/A-24/80	