STREFA XI - ZL V /z pom.
zal. do ZL III/
p.w. 913 m2
(ogółem 3165 m²)

STREFA VI - ZL V /z pom.
zal. do ZL III/
p.w. 130 m²
(ogółem 945 m²)

STREFA V - ZL V /z pom.
zal. do ZL III/
p.w. 715 m2
(ogółem 3775 m²)

SANATORIUM "NOWY DOM ZDROJOWY" I PIĘTRO - SKALA 1:100

POWIERZCHNIA STROPODACHU 414 m2

POWIERZCHNIA OTWORÓW 82 m2 = 19,8 % łącznej pow. stropodachu

KL 9 — KLATKA WEWNĘTRZNA 4 KONDYGNACJE

KL 10 — KLATKA SCHODOWA NIEOCHRONIONA

KL 7 — KLATKA WEWNĘTRZNA 5 KONDYGNACJI

KL 5 — KLATKA SCHODOWA 7 KONDYGNACJI

KL 4 — KLATKA SCHODOWA 4 KONDYGNACJE

KL 11 — KLATKA WEWNĘTRZNA 5 KONDYGNACJI

KL 2 — KLATKA WEWNĘTRZNA 3 KONDYGNACJE

KL1 — KLATKA WEWNĘTRZNA 5 KONDYGNACJI

brak klapy E30

SALA KONFERENCYJNA

MAGAZYN

13 stopni w jednym biegu

- hydranty DN52 do likwidacji
- HS hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HN hydranty nowe - DN25 z wężem półsztywnym
- HP hydranty projektowane - DN25 z wężem półsztywnym
- proj. oddymianie
- C samozamykacz
- S dymoszczelność
- obudowa REI 60
- obudowa EI30
- strefa pożarowa REI 120
- elementy niezgodne z WT

FIRMA		AUTORSKA
	Projektowanie, inżynierska obsługa inwestycji, przygotowanie dokumentacji ADRESA: 33-100 TARNÓW, ul. KRAKOWSKA 90	
TEMAT	Inwentaryzacja budowlana budynku sanatorium "Nowy Dom Zdrojowy" w Krynicy-Zdroju dla potrzeb ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego	Rys. nr 3
INWESTOR	Uzdrowisko Krynica – Zdrój S.A. 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 5/6	2020
RYSUNEK	RZUT I PIĘTRA	
Projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Stańkowicz upr. w URN nr ŁM/0134/ZA/00	