

Wizja 2013.33.2020

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Wałbrzychu
Dział Automatyki, Telekomunikacji i
Inwestycji
ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych
T: + 48 74 637 46 01
F: + 48 74 637 46 53
Kamil.Liszka@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr IZIW2-201/057/2020

Wałbrzych, 03.07.2020 r.

Dot.: zbliżenia do obszaru kolejowego

AS Projekt
Pracownia Architektury Artur Schab
ul. Podmiejska 9
58-105 Świdnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2020 w sprawie zadania pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu”, PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu opiniuje bez uwag lokalizację ścieżek i placów o nawierzchni z kostki betonowej w odległości do 10 m od obszaru kolejowego oraz roboty ziemne związane z ich wykonaniem w odległości 4 – 20 m od granicy działki kolejowej nr 92 obr. Grabina południe N-5 (linia kolejowa nr 302 Malczyce – Bolków w km około 39,200-39,500), związanych z w/w inwestycją.

Zobowiązuje się Inwestora do niewystępowania w przyszłości z roszczeniem o rekompensatę ewentualnych szkód z tytułu bliskiego sąsiedztwa terenu kolejowego.

Informujemy, że linie kolejowe mogą być źródłem drgań niekorzystnie wpływających na ludzi przebywających w budynkach. Zasięg obszaru eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych linii kolejowych na otaczającą zabudowę, w średnich warunkach gruntowych, w terenie płaskim, może sięgać ok. 60 m od osi skrajnego toru.

Informujemy również, że to inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych zabezpieczeń eliminujących negatywny wpływ hałasu i drgań generowanych przejazdami pociągów, zarówno na konstrukcję rozważanego budynku, jak i na ludzi przebywających w pomieszczeniach usytuowanych w tym budynku.

Ostateczną decyzję dotyczącą uzyskania ewentualnego odstąpienia od przepisów udziela, zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych
Zbigniew Drozdowski

Opracował:
Kamil Liszka
tel. +48 74 637 46 01