



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Kościan
Ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
Znak sprawy: ZP.272.11.2023

Kościan, dnia 15.09.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Zmiana treści SWZ i odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach”

I. Gmina Kościan, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania

1. Czy inwestor dopuszcza inwertery z ochroną obudowy IP 65?
2. W projektach technicznych w części opisowej jest informacja, że moc przyłączeniowa obiektów jest niższa niż moc planowanych instalacji. Jeśli faktycznie tak jest to nie będzie możliwości uzyskania zgody od zakładu energetycznego na podłączenie takich instalacji. W przypadku instalacji z magazynem energii: jeśli moc magazynu energii jest większa niż moc instalacji to te wartości się sumuje i taka musi być minimalna moc przyłączeniowa. Jeśli moc przyłączeniowa w Starych Oborzyskach jest niższa niż 28 kW konieczne jest albo jej zwiększenie, albo obniżenie wymaganej mocy baterii. Bardzo proszę o podanie faktycznych mocy przyłączeniowych budynków i ewentualne dostosowanie do nich mocy instalacji i magazynu energii.

Odpowiedzi

1. Zamawiający dopuszcza inwertery z ochroną obudowy IP65.
2. Moce umowne (przyłączeniowe) poszczególnych budynków wskazanych w postępowaniu są następujące:
a/ świetlica w Darnowie – moc umowna 11 kW
b/ świetlica w Kokorzynie – moc umowna 14 kW
c/ świetlica w Krzanie – moc umowna 14 kW
d/ budynek szatniowy w Starych Oborzyskach – moc umowna 35 kW.
W związku z powyższym moce planowanych instalacji ujętych w projektach technicznych są niższe niż moce umowne (przyłączeniowe) obiektów.

II. Zgodnie z art. 286 ust 1 i 3 ustawy Pzp., zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

- 1) W Rozdziale IV pkt 1.4/ SWZ zapis o treści:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji – instalacja fotowoltaiczna o mocy generatora od 14,5 kWh do 15,5 kWh”

Otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji – instalacja fotowoltaiczna o mocy generatora **od 13,5 kWp do 14 kWp z magazynem energii o pojemności od 14,5 kWh do 15,5 kWh**”

2) W Rozdziale XIV SWZ zapis o treści:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 21.09.2023 r. do godziny 9.00.**”

Otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25.09.2023 r. do godziny 9.00.**”

3) W Rozdziale XVIII SWZ zapis o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2023 r., godzina 9:30.**”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.09.2023 r., godzina 9:30.**”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i dokumentach/oświadczeniach składanych wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego powyższych wyjaśnień i zmiany SWZ.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Kościan
/-/ Andrzej Przybyła