

Zakres warunkowy

Zakres podstawowy

centrala systemu przyziwowego w portali bud. A
przebieg przewodu do budynku A z poziomu -1

centrala SSP w portali bud. A
przebieg przewodu do budynku A z poziomu -1

Zakres podstawowy

gniazdo zamontowane
w szafce kablowej

CZĘŚĆ D

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ C

ZAKRES ROZSZERZONY
(ZAKRES II)

ZAKRES PODSTAWOWY
(ZAKRES I)

Zakres podstawowy

Zestawienie danych z projektu	
Blok	Nazwa
	Gniazdo 3-fazowe I 1-fazowe
	Gniazdo hermetyczne, 2-rodzinne
	Gniazdo hermetyczne, 3-rodzinne
	Gniazdo ze stykiem odciernionym
	Gniazdo ze stykiem odciernionym, x 2
	Gniazdo ze stykiem odciernionym, x 3
	Gniazdo ze stykiem odciernionym, x 4
	Gniazda, 5-poleowe
	Podgrzewacz wody przepływowy
	Podwójne gniazdo RJ45
	Projektor
	Punkt doprowadzenia zasilania
	Punkt podłogowy czteroosiowy 2x4
	Punkt podłogowy prostokątny
	Router Wi-Fi
	Rozdzielnia elektryczna włączająca LC
	Tablica laboratoryjna typ 1. Zestaw gniazd: 1x20A, 1x16A, 4x0,230V
	Tablica laboratoryjna typ 4. Zestaw gniazd: 1x20A, 2x16A, 4x0,230V
	Tablica laboratoryjna typ 7. Zestaw gniazd: 1x20A, 2x16A, 4x0,230V
	Tablica laboratoryjna typ 8. Zestaw gniazd: 1x20A, 2x16A, 4x0,230V
	Tablica laboratoryjna typ 13. Zestaw gniazd: 1x20A, 2x16A, 4x0,230V
	Tablica laboratoryjna typ 15. Zestaw gniazd: 1x20A, 2x16A, 4x0,230V

Zestawienie danych z projektu	
Blok	Nazwa
	Wyłącznik główny
	Wyłącznik prądu
	Potencjometr, wprowadzone lokalizacje na rzucie zgodnie z wytycznymi
	Potencjometr, brak wytycznych o do lokalizacji, na rzucie wprowadzone lokalizacje wprowadzone

KIEROWNIK BUDOWY
Marcin Urbanik
KIEROWNIK ROZBUDOWY
Rafał Łukasz Pawłowski
mgr inż. Tomasz Słojka
Kierownik Roboty
MAZ/055/PW05/14

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Wykonano
zgodnie z projektem i
naniesionymi poprawkami

homeofhouses

RODZAJ PRACY
Instalacje elektryczne

PROJEKT
WYKONAWCZY

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne