



PUK.341-07TP/2021

Lipno 07.06.2021 r.

*Dotyczy postępowania:* **Dostawa elementów sieci ciepłowniczej.**

## Uszczegółwienie Specyfikacji

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółwienie do SWZ powyższego przetargu:*

Pytanie 1: Proszę o sprawdzenie czy dla poz. nr 1 zestawienia materiałów dla elementów sieci preizolowanej os. Jagiellonów oraz dla ul. Okrzei wycenić rury preizolowane DN 65 w izolacji plus (160 mm)?

Odpowiedź 1: Dla obu pozycji należy przyjąć rurę standardową DN65 w izolacji 140mm.