

ZP.271.27.2022

Augustów, 08.11.2022 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

## **ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotycząca: „**Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie**”

- A.** Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia zabawowe objęte przedmiotowym zamówieniem, posiadały certyfikaty, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacją, na ich zgodność z normą PN-EN 1176?

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga by urządzenia posiadały certyfikaty.

### **Pytanie nr 2**

Jeżeli urządzenia muszą posiadać ww. certyfikaty, to czy ich dołączenie jest wymagane na etapie składania ofert?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga dołączenia certyfikatów do oferty.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje wymóg dołączenia kart technicznych do oferty, w których zawarte byłyby wymiary urządzeń zabawowych, oraz opis materiałowy co pozwoliłoby na określenie zgodności proponowanych przez oferentów rozwiązań w treścią SWZ

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga dołączenia karty technicznej do oferty.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie materiału z jakiego powinno być wykonane elementy urządzenia: Wall-Holla, tj. Podesty, słupy, ścianki, wykończenie podestów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający określa materiały poszczególnych elementów jak niżej.

Słupy urządzenia: Stal ocynkowana ogniowo i malowana powłoką architektoniczną, metaliczną Gris Sábile 150, szarą. Wymiar słupów: 50x90 mm.

ZP.271.27.2022

Podesty: Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze pomarańczowym RAL 2009. Podesty faliste, z łagodnymi, półokrągłymi przejściami. Wykończenie podestów: Mata wykonana z EPDM o grubości 4mm, kolor do wyboru: (domyślnie mamy szary)



kolor do uzgodnienia przed wbudowaniem

Ścianki: Stalowa spawana siatka o dużej wytrzymałości, ocynkowana ogniowo i malowana powłoką architektoniczną, metaliczną Gris Sábile 150, szarą.

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o określenie rodzaju i ilości funkcji jakie powinno posiadać urządzenie Wall-Holla

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż urządzenie składać się winno z elementów niżej wymienionych.

Rama składająca się z 16 słupów, wypełnionych siatką oraz funkcjami zabawowymi: faliste podesty (układ zgonie z rysunkiem) (2 na samym dole, obydwa z okrągłymi otworami, 2 górne, w tym jeden z okrągłym otworem, 1 podest górny wypełniony plecionką linową) , wyłożone antypoślizgową gumą EPDM, drążek "strażacki" do wspinaczki po zewnętrznej stronie urządzenia (1 szt.) Ścianki wspinaczkowe po zewnętrznej stronie urządzenia, w postaci uchwytych wspinaczkowych montowanych bezpośrednio do siatki (3 kpl.) Urządzenie posiada 4 wejścia na dłuższym boku - po 2 na każdej ze stron. Dodatkowo, do urządzenia można dostać się od strony krótszych boków urządzenia, na których nie ma siatki.

### **Pytanie nr 6**

Proszę o określenie sposobu fundamentowania urządzenia Wall-Holla.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż urządzenie musi być zamontowane do płyty betonowej, zbrojonej o grubości nie mniejszej niż 20 cm. Wymiar płyty - 8530 mm x 1600 mm. Głębokość osadzenia płyty w gruncie - 65 cm. Montaż do płyty za pomocą słupów stalowych, mocowanych od dołu słupów urządzenia, bezpośrednio do płyty. Wymiary słupów: 60x100 mm.

## **B. Zamawiający zmienia zapisy SWZ i jednocześnie przedłuża termin zawiązania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert, określone w rozdziale 14 i 15, 25 SWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:**

2. Termin składania ofert: **09.11.2022 r. godz. 11:00**
3. Termin otwarcia ofert: **09.11.2022 r. godz. 11:10**

ZP.271.27.2022

**w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:**

2. Termin składania ofert: **16.11.2022 r. godz. 11:00**
3. Termin otwarcia ofert: **16.11.2022 r. godz. 11:10**

**w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **08.12.2022r.**

**w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do **15.12.2022r.**

**w rozdziale 25 SWZ przed zmianą jest:**

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

**w rozdziale 25 SWZ po zmianie jest:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2022/BZP 00402674/01 z dnia 20.10.2022 r. w sekcji:

- VIII.8.1) Termin składania ofert
- VIII.8.3) Termin otwarcia ofert
- VIII.8.4) Termin związania ofertą

D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. BURMISTRZ  
Zastępca Burmistrza  
Sławomir Sieczkowski**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)