



GMINA OPATÓW

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 27
42-152 OPATÓW

TEL. (34) 3196093
3196033
FAX (34) 3196081

Opatów, dnia 17.04.2024 r.

ZPU 271.6.2024

Wyjaśnienia dot. zapytań nr 3

Dot. postępowania pn: „Modernizacja budynku remizy OSP na centrum kultury w Opatowie”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający Gmina Opatów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie lub rysunek konstrukcji dachu do wyceny wymiany elementów.

Odpowiedź

Wymianie podlegać będą 2 belki drewniane 150/150/4000 mm dodatkowo należy wzmocnić podwieszenie belek stropu poddasza poprzez zastosowanie dodatkowych elementów stalowych tj.:

C 120x60x6 l=0.1m szt. 36

L 60x60x6 l=0.45m szt. 72

BL 50x5 l=0.15m szt. 72

M16 l=0.19m szt. 144

Pytanie

Prosimy o wytyczne dotyczące nowej syreny alarmowej.

Odpowiedź

DSE-600S syrena z generatorem GSE-24 Moc 600W, SPL 109dB/300m akumulatory 2x33 Ah, 4 głośniki, przewód BMS-52 do połączenia DSP z DSE

Pytanie

Prosimy o bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowej wieży syreny alarmowej.

Odpowiedź

Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji stalowej wieży syreny alarmowej należy wykonać powłoką malarską:

1. Oczyszczyć do 3-go stopnia,
2. Nanieść farbę olejną przeciwrdzewną czerwoną tlenkową 2 razy,
3. Nanieść farbę emaliową ogólnego stosowania nawierzchniową poliwinylową 3 razy – grubość powłoki 120-150 nm.

Uszczelnienie przejścia wieży należy wykonać przez pokrycie dachu preparatem elastycznym z dodatkami włókien wzmacniających o wysokiej przyczepności.


Pytanie

Prosimy o dane dotyczące pozycji przedmiaru 86, tj dostawa i montaż profilu aluminiowego.

Odpowiedź

Profil aluminiowy zewnętrzny malowany proszkowo 3 szt. x 250 cm.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak