

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego

*Dot. postępowania pn:*

**Modernizacja budynku stodoły na działce nr 217/70 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu – etap II**

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ**

Zamawiający - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 4:**

Okna dachowe w wymiarze 100x180 nie są oknami standardowymi, czy jest możliwość zastosowania okien zbliżonych do tych rozmiarów w formacie 94cmx180cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań systemowych możliwie najbardziej zbliżonych do wskazanych parametrów.

**Pytanie nr 5:**

W projekcie zapisano rozmiar rynny w wymiarze 160 czy jest możliwość zamontowania rynny 150 (są systemowo dostępne)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań systemowych możliwie najbardziej zbliżonych do wskazanych parametrów.

**Pytanie nr 6:**

Według opisu w przedmiarze blacha na rąbek ma 1,5 cm grubości, proszę o podanie prawidłowej grubości. Czy grubość blachy do kalkulacji można przyjąć standardową 0,7mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Istniejące w dokumentacji zapisy należy rozumieć w ten sposób, że 1,5 cm stanowi projektowaną wysokość rąbka blachy. Zastosowana blacha powinna posiadać parametry oraz spełniać wymagania odpowiednie dla jej przeznaczenia, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający wyjaśnia, że grubość blachy została określona w Załączniku STWiORB i wynosi 0,5 mm do 0,55 mm.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o podanie długości o jaką należy powiększyć(przedłużyć) konstrukcję dachową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie roboty należy wykonać w sposób umożliwiający późniejszy montaż elewacji wentylowanej zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SWZ. Zamawiający wskazuje, że w zakresie przedmiotu zamówienia określonym w SWZ znajduje się dostosowanie istniejącej konstrukcji dachowej wyłącznie na dobudowanej części do możliwości wykonania elewacji wentylowanej wg PT. Ewentualne kwestie niedookreślone w dokumentacji projektowej dotyczące sposobu wykonania poszczególnych robót, w tym sposobu dostosowania istniejących elementów konstrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym oraz zrealizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przedłużenie należy wykonać na grubość projektowanej elewacji wentylowanej.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Udzielenie niniejszej odpowiedzi, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy PZP **nie skutkuje** przedłużeniem terminu składania ofert, który nie ulega zmianie.