

UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja i rodzaj przyborów oraz urządzeń wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiału muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody c.o. prowadzone będą:
   - w bruzdach ściennych/natynkowo,
   - pod stropem/nad posadzką
4. Przewody c.o. zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-RT.
5. Przejścia przez przegrody budowalne, ściany fundamentowe, posadzkę, należy wykonać w rurze ochronnej.
6. Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż.zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur palnych osłonę ogniochronną
   - dla rur palnych masę ogniochronną dla Dn<Dn32
   - dla rur palnych opaskę ogniochronną/klamrę z opaską ogniochronną dla Dn>Dn32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
8. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
9. Ostateczne trasy przewodów c.o. ustalić na etapie montażu w porozumieniu z inwestorem.
10. Rozpatrywać łącznie z innymi branżami.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
13. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie, zestawieniu materiałów lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujete w obu częściach dokumentacji projektowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ		
NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]
PIĘTRO 1		
2.01	korytarz	56,27
2.02	toaleta	8,85
2.03	toaleta	4,05
2.04	pom. biurowe	6,12
2.05	magazyn	12,47
2.06	sala zajęć	46,34
2.07	sala zajęć	38,46
2.08	pom. biurowe	12,76
2.09	sala zajęć	36,62
2.10	sala zajęć	38,46
2.11	sala zajęć	28,53
2.12	toaleta	5,6
2.13	magazyn	10,69
2.14	klatka schodowa	6,03
2.15	toaleta	1,9
2.16	pom. biurowe	17,84
2.17	pom. biurowe	12,51
SUMA		343,5

OZNACZENIA:

- 20 x 2.8 – projektowane przewody instalacji C.O.
- – projektowany grzejnik płytowy,kompaktowy
- symbol pomieszczenia
- 13 +20 °C Φwym: 68 W – temperatura w pomieszczeniu zapotrzebowanie na depło pomieszczenia
- C1 – projektowany pion instalacji c.o.

PSJPROJECT®
PSJ PROJECT
ul. Urszulańska 6/3,
33-100 Tarnów
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA 1 I 2 PIĘTRZE DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. TARTACZNEJ 21 W AUGUSTOWIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. TARTACZNA 21, AUGUSTÓW
DZ. NR 996/2, OBRĘB 0004 AUGUSTÓW
JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2

INWESTOR:
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
U. 3 MAJA 60,
16-300 AUGUSTÓW

PROJEKTANT:	inż. **Maciej Łukaszewski** nr upr. w specjalności instalacyjnej UAN-7342/1/96
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. **Marian Jodłowski** nr upr. w specjalności instalacyjnej S-234/02

FAZA: projekt budowlany		RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CO	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 01.2020	SKALA: 1:100	RYS. NR: **IS_10**

A3+1