



GMINA ŁAGIEWNIKI
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 ŁAGIEWNIKI
tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130
NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650
e-mail: gmina@lagiewniki.pl <http://www.lagiewniki.pl>

Łagiewniki, 29.12.2023 r.

ZP.271.19.2023

Wyjaśnienia nr 2

do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:
**„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m.
Łagiewniki” w formule Zaprojektuj – Wybuduj**

Zamawiający Gmina Łagiewniki działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej budynku techniczno – socjalnego branży architektoniczno-konstrukcyjnej oraz żelbetowego bloku biologicznego i osadników Imhoffa.

Odpowiedź:

Dokumentacja powykonawcza budynku jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządcy tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w PFU dotyczącego „napraw betonu” istniejących Obiektów, prosimy o:

- określenie czy w zakresie napraw betonu ma zostać wykonana iniekcja ciśnieniowa ze względu na lokalne nieszczelności? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości.
- czy konieczne jest piaskowanie powłok betonowych?
- czy konieczne jest skuwanie części powierzchni betonowych wraz z utylizacją gruzu?

Odpowiedź:

Należy wykonać prace naprawcze i zabezpieczające opisane w PFU dla poszczególnych konstrukcji żelbetowych, a stan konstrukcji do sprawdzenia podczas wizji lokalnej. Dodatkowo odnośnie pkt 9 str. 9 w PFU w przypadku przeprowadzenia ekspertyzy potwierdzającej konieczności naprawy konstrukcji żelbetowych zbiornika osadnika wtórnego koszty naprawy poniesie zamawiający.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie prac wykonawcy jest usunięcie oraz utylizacja osadu z istniejących obiektów. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz kodu odpadu?

Odpowiedź:

Przed wykonaniem prac remontowych zbiorniki zostaną oczyszczone przez Zarządcę z zalegających osadów.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
ŁAGIEWNIKI
Jacek Mikus