

GMINA SOMIANKA

07-203 Somianka

pow. wyszkowski. woj. Mazowieckie
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.10.2022

Somianka, dnia 07 lipca 2022r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-przedszkolnym im. gen. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej**” – znak sprawy Kz.272.10.2022.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„Zamawiający wymaga nienormatywnych parametrów:

- wytrzymałość na rozdzieranie,
- ścieralność podana w mm (powinna być w gramach),
- twardość,
- przyczepność - parametr nienormatywny,
- współczynnik tarcia kinetycznego,
- odporność na uderzenie,
- masa powierzchniowa nawierzchni.

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych spełniające obowiązującą normę PN-EN 14877:2014, lub chociaż określenie parametrów zawierających się tej normie”.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na prośbę zawartą w tym pytaniu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych spełniających obowiązującą normę PN-EN 14877:2014.

Wójt Gminy Somianka

