

**Załącznik nr 12**

do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.



**Oświadczenie nr 097196/2021 o wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego nN**

Jelenia Góra ul. Kościuszki, Dz. Nr 83/2

Adres obiektu przyłączanego

JGJ24015; obwód : Nn L-1

Nr, nazwa stacji, obwód nr:

Klient: Gmina Jelenia Góra

Imię, nazwisko

Wykonawca: **Sylwester Sondaj / ENBUD Sylwester Sondaj**

Imię, nazwisko

Firma

- numer zamówienia / pozycja .....
- numery PSP.....
- numer umowy o przyłączenie: UP/097196/2021/O01R01
- dokumentacja techniczno-prawna opracowana przez **ENBUD Sylwester Sondaj**

Biurowe Projektowe

Zabezpieczenie przedlicznikowe: RBK 00 NH 00 3xgG/gL80A

Zabezpieczenie zalicznikowe: ETIMAT T 3P 40A.

(wartość, typ wkładki, typ rozłącznika)

wartość

typ wkładki

typ rozłącznika

**Oświadczenie Wykonawcy**

Oświadczam, że prace związane z realizacją przyłączenia obiektu jw. wykonano zgodnie z kartami technologicznymi, dokumentacją techniczno-prawną, obowiązującym w tym zakresie prawem, normami i przepisami jak również wytycznymi i instrukcjami TAURON Dystrybucja S.A. Teren budowy uporządkowano.

**Przyłączy, nadaje się do podania napięcia.**

ENBUD Sylwester Sondaj

03.03.21 WŁAŚCICIEL

(data i podpis Wykonawcy lub jego przedstawiciela)

**Przyłączy** ze względów technologicznych włączono do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 03.03.2022 r. i **znajduje się pod napięciem.**

**Oświadczenie Klienta** (jeżeli klient był obecny na miejscu w dniu wykonania zadania przyłączeniowego)

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Wykonawcę o włączeniu przyłącza do sieci elektroenergetycznej TD S.A. oraz odebrałem klucze do skrzynki kontrolno-pomiarowej. Przyjmuję również do wiadomości, że korzystanie z energii elektrycznej bez podpisania stosownej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych podlega karze wynikającej z art. 278 ust. 5 Kodeksu Karnego.

Podpisy:

ENBUD Sylwester Sondaj

WŁAŚCICIEL

1. ....

(Wykonawca)

2. ....

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Remontów

(Klient\*)  
Regina Dukawska

**Informacje dodatkowe:**

MIASTO JELENIA GÓRA

Plac Ratuszowy nr 58

8-500 JELENIA GÓRA

tel 611-000-38-99 REGON 23000755

Dokumentem uprawniającym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest protokół odbioru przyłącza.

\* w przypadku nieobecności klienta na miejscu w dniu wykonania zadania przyłączeniowego, należy wpisać „Klient nieobecny”