

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 26.08.2022 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRONISZOWIE Qśrd = 15m3/d(150 RLM) WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ**” - oznaczonego symbolem: **RRz.271.13.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania:

1. *W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?*

2. *W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?*

3. *Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości 150 RLM nie funkcjonują na innych obiektach?*

Odpowiedzi:

- 1.** Zamawiający informuje, że nie uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru.
- 2.** Wymagane są zbiorniki z grp. Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów zbiornika, bardziej podatnych na korozję, takich jak beton lub zbiorniki składane.
- 3.** Wymagane jest zastosowanie oczyszczalni gwarantujące oczyszczanie minimum 150RLM, urządzenie ma być (ewentualnie) z danego typoszeregu producenta, nie dopuszcza się prototypów, urządzenie ma posiadać aprobaty, atesty i inne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie i wszelkie dokumenty wymagane prawem budowlanym.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziobek