

IUE.271.20.2024

18.09.2024r.

### WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Remont kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej”, wpłynęło od Wykonawcy pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej na rąbek zatraskowy o gr. 0,50mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pokrycia dachu z blachy powlekanej na rąbek zatraskowy o gr. 0,50 mm – **utrzymuje grubość 0,70 mm zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.**

Z UP. WÓJTA  
mgr *Miroslaw Perz*  
SEKRETARZ GMINY