

PZD. DT .2310.4.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmława>

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „*Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową*”.

#### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treści zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytania:**

1. Punk 3.1 opisu branży sanitarnej mówi nam o zastosowaniu rur strukturalnych natomiast dalej wskazuje rury typu ciężkiego. Proszę o podanie konkretnej normy rur jakie mają być zastosowane do wykonania tej instalacji.
2. Punk 3.1 opisu branży sanitarnej wskazuje na zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej przykanaliki z rury PVC dn 160 SN8 Litej. – takiej rury w typoszeregu producentów nie ma jest SN8 lub SN10 lita występuje ale z materiału PP. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału.


#### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że do wykonania tej instalacji trzeba zastosować Rury strukturalne z typoszeregu SN8.

#### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że trzeba zastosować do budowy kanalizacji deszczowej Rury PVC-U lite SN12.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
  
inż. Leszek Ślubowski

(podpis kierownika Zamawiającego)