



LEGENDA:

- "PWP"

"TL1"

"TL2"

"TAD"

"TWLZ"
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU W OBUDOWIE PH90/E90

OBUDOWA Z TABLICĄ LICZNIKOWĄ DLA 1 UKŁADU POMIAROWEGO

OBUDOWA Z TABLICĄ LICZNIKOWĄ DLA 2 UKŁADÓW POMIAROWYCH

TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM

TABLICA WLŹTÓW

PUNKT ZAKOŃCZENIA DOCELOWEGO ZASILANIA MIESZKANIA

PUSZKA PODTYNKOWA 95x115mm

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. DOPROWADZENIE ZASILANIA DO MIESZKAŃ W PODWÓRZU DOPROWADZIĆ PO ELEWACJI BUDYNKU - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH.

DLA ROZDZIELNIC STOSOWAĆ OBUDOWY METALOWE. PWP ZABUDOWAĆ W OBUDOWIE Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO NA ELEWACJI BUDYNKU NAD ZŁĄCZEM KABLOWYM. OBUDOWY ZAMYKAĆ NA KLUCZYK PATENTOWY.

WYKONAĆ NOWY UZIOM PRĘTOWY. OD UZIOMU DO GŚU POPROWADZIĆ BEDNARKĘ Fe/Zn25x4mm. BEDNARKĘ POPROWADZIĆ JAK POZOSTAŁE INSTALACJE.

DO PRZYCISKU "PWP" DOPROWADZIĆ PRZEWÓD (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm<sup>2</sup>. PRZEÓD UKŁADAC JAK PZOSTAŁE INSTALACJE, PODTYNKOWO.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61		
"WIS"		PRACOWNIA PROJEKTOWA		
		TEL. 065 529-90-93 TEL. KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. 1 Maja 64			
Adres	ul. 1 Maja 64 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje parteru	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		