



- LEGENDA:
- "PWP" PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD ZŁĄCZEM KABLOWYM
 - "TL1" TABLICA LICZNIKOWA Z JEDNYM UKŁADEM POMIAROWYM LOKATORA
 - "TAD + TL12" TABLICA ADMINISTRACYJNA Z UKŁADEM POMIAROWYM + ADMINISTRACJI ORAZ Z DWUNASTOMA UKŁADEMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
 - PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIAZSKANIA - PODTYNKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN. TABLICE)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). LINIE ZASILAJĄCE ZE ZŁĄCZ DO TABLIC LICZNIKOWYCH PROWADZIĆ PRZEWODAMI YLY5x35mm2 ORAZ YLY5x6mm2 ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm2 ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNIEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNEJĄCE OBWODY ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZEKROJU ZGODNYM Z ISTNIEJĄCYM MINIMUM YDyżo3x2,5mm2.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS"		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 10-11			
Adres	ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 10-11 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje parteru	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E4
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/I/E/5729/01 spec. inst.-inż.		