



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 rnolakowski@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 19.05.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .10

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż klimatyzacji w budynkach SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2022.10.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1,

Zamawiający nie może zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 zmieniać pozycji nr 9, gdyż w pozycji tej jest agregat multisplit. Należy dodać nową pozycję.

Odpowiedź: Zamawiający Modyfikuje odpowiedź na pytanie, która przyjmuje brzmienie:

„Pytanie 3, pozycja 5,

W formularzu cenowym brakuje klimatyzatora dla pomieszczenia nr 9 Pok. lekarski. Proszę o poprawę formularza.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1 do SWZ – Formularz cenowy poprzez modyfikację treści pozycji **5**, która przyjmuje brzmienie: „Zabudowanie klimatyzatora ściennego wraz z podkonstrukcją na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,0kW/5,5kW”.

Pytanie 2,

W odpowiedzi na pytanie nr 5 dotyczące pozycji 15 Zamawiający zmienia ponownie pozycję 9. Nie jest to odpowiedź na błąd Zamawiającego odnośnie pozycji nr 15 . Proszę o zmianę pozycji nr 15.

Odpowiedź: Zamawiający Modyfikuje odpowiedź na pytanie, która przyjmuje brzmienie:

„Pytanie 5, pozycja 15,

W formularzu cenowy w pozycji 15 powinien agregat o mocy 5,2/5,4kW. Proszę o poprawę formularza.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1 do SWZ – Formularz cenowy poprzez modyfikację treści pozycji **15**, która przyjmuje brzmienie: „Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW”.

mgr inż. Andrzej Kłosa
Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Pytanie 3,

Skoro Zamawiający pozycję nr 6 rozumie jako kompletny klimatyzator split to w pozycji nr 5 powinno być : Zabudowanie klimatyzatora ściennego budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1 do SWZ – Formularz cenowy poprzez modyfikację treści pozycji 5, która przyjmuje brzmienie: „Zabudowanie klimatyzatora ściennego wraz z podkonstrukcją na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,0kW/5,5kW”.

Pytanie 4,

Skoro Zamawiający pozycję nr 6 rozumie jako kompletny klimatyzator split nie należy zmieniać formularza cenowego w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Odpowiedź: Zmiana miała dotyczyć pozycji 5 Załącznika 1 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na Pytania 3 i 5, które przyjmują brzmienie:

Pytanie 3, pozycja 5,

W formularzu cenowym brakuje klimatyzatora dla pomieszczenia nr 9 Pok. lekarski. Proszę o poprawę formularza.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1 do SWZ – Formularz cenowy poprzez modyfikację treści pozycji 5, która przyjmuje brzmienie: „Zabudowanie klimatyzatora ściennego wraz z podkonstrukcją na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,0kW/5,5kW”.

„Pytanie 5, pozycja 15,

W formularzu cenowy w pozycji 15 powinien agregat o mocy 5,2/5,4kW. Proszę o poprawę formularza.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1 do SWZ – Formularz cenowy poprzez modyfikację treści pozycji 15, która przyjmuje brzmienie: „Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW”.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończuło

.....
Kierownik zamawiającego

dnif

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zaopatrzenia i Zamówień
Publicznych
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Rafał Nowakowski