

LEGENDA

Przewód odgromowy w postaci drutu Fe/Zn 8mm montować:
1. Na uchwytach dynstansowych uniwersalnych skręconych
2. Na skrzyżowaniach drutu z rynną okapową zastosować uchwyty rynnowe
3. Przewody odprowadzające pionowe prowadzić w rurach odgromowych 20/14 szara, mocowanych do ściany pod materiałem izolacyjnym

ZK — Złącze kontrolne probiercze ZK ułożone w skrzynce probierczej 150x150x50 na elewacji

PIOTR MIKOŁAJEK **MIKEL** FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ BUD. GOSP.			
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO –WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (KAT. XIII) Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ (KANCELARIE LEŚNICZYCH) ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – GOSPODARCZEGO (KAT.XVII) I PLACU POSTOJOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES OBIEKTU	SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6, GMINA SZCZAWNICA			
INWESTOR	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE–LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KROŚCIENKO			
ADRES INWESTOR	UL. TRZECH KORON 4, 34–450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
DATA: III 2019	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	NR RYS: 19E	NR STR: 35