



LEGENDA

- Przewód odgromowy w postaci drutu Fe/Zn 8mm
- montować:
- 1. Na uchwytych dystansowych uniwersalnych skręconych
 - 2. Na skrzyżowaniach drutu z rynną okopową zastosować uchwyty rynnowe
 - 3. Przewody odprowadzające pionowe przewodzić w rurach odgromowych 20/14 szara, mocowanych do ściany pod materiałem izolacyjnym
- ZK
- Ściany kontrolne probierze ZK ułożone w skrzynce probierczej 150x150x50 na elewacji

PIOTR MIKOŁAJEK MIKOŁAJEK FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801			
Tytuł rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		
Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO –WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (KAT. XIII) Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ (KANCELARIE LĘSNICZYCH) ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – GOSPODARZCZEGO (KAT.XVII) I PLACU POSTOJOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Adres obiektu	SZLACHTOWA, DZ. NR EWID. 112/7, 112/6, GMINA SZCZANOWICA		
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LĘSNE-LASY PAŃSTWOWE NALEŚNICTWO KRÓŚCIEŃKO		
Adres inwestor	UL. TRZECH KORON 4, 34-450 KRÓŚCIEŃKO NAD DUNAJCEM		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektował	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS	
Sprawdził	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS	
Data: III 2019		Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100
		Nr rys: 16E	Nr str: 32