

NR POM.	OPIS POMIESZCZENIA	θ_{int} [°C]	Wymagana moc grzejników [W]
0/1	Wiatrołap	20	345
0/2	Korytarz	20	3
0/3	Łazienka	24	322
0/4	Kuchnia	20	559
0/5	Spizarnia	16	54
0/6	Salon	20	995
0/7	Hol	16	966
0/8	Poczekalnia	20	297
0/9	Gabinet	20	1843
0/10	Łazienka	24	611
0/11	Gabinet	20	924
0/12	Gabinet	20	989
0/13	Socjalna	20	242
0/14	Gabinet	20	2015
0/15	Wiatrołap	20	462
0/16	Korytarz	20	6
0/17	Łazienka	24	322
0/18	Kuchnia	20	563
0/19	Spizarnia	16	45
0/20	Salon	20	993



LEGENDA:	
	PRZEWÓD ZASILAJĄCY CO
	PRZEWÓD POWROTNY CO
	GRZEJNIK PŁYTOWY
	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RÓRNY
	GRZEJNIK KANAŁOWY
	STREFA OGRZEWANIA PODŁOG.
	PŁOWNY GRZEWICZE
	LOKALNE ROZDZIELACZE
	ODPOWIEDZIENIE PŁOWNY

- UWAGA:**
- INSTALACJA GRZEWCA WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT ŁĄCZONCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WYKONANA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PEKAL-PEK ŁĄCZONCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWROCIĆ SZCZEGÓLĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW
 - Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ W WARSZTAKACH POSADZI I OKNAŁ W BRUZIACH ŚCIENNYCH
 - ODPOWIEDZIENIE INSTALACJI W NAWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH OKNAŁ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE OKNAŁ PŁOWNY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WEŁNY MINERALNEJ, PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ PE
 - ŚREDNICE PŁOWNY PODANO PRZY WYPOSAŻENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDIKCYJNE /PRZEDKOJ/ POD STROPEM/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIEŁORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
ORAZ BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO

INWESTOR:
MAGLESNICTWO KROŚCIENKO
UL. TRZECZ KORON 4, 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWNICA
DZ.NR EW. 112/7 I 112/6, OBRĘB 0004

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWICZE

RYSIUNEK:
RZUT PARTIARU

PROJEKTANT:
inż. STANISŁAW ŻWIUDA
UPR. NR WAP/0158/POOS/04

WSPÓŁPRACOWNIK:
mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ

SKALA:
1:100

DATA:
03-2019

NARYSUNKU:
G2

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻWIUDA
tel. 603 466 703, sinia@wp.pl