



Grodzkie Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z o.o.

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 32
tel. 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax wewn. 35

Grodzisk Wielkopolski, dnia 17.11.2020r.

GPK/DI/62/2020

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: działki nr ewid. 391/33 w obrębie Kąkolewo

1. Nowo projektowane przyłącze wodociągowe, należy włączyć do istniejącego wodociągu PE Ø 160 w działce drogowej o nr ewid. 391/51 w obrębie Kąkolewo.
2. Przyłącze do działki nr ewid. **391/33 w Kąkolewo** należy zaprojektować z rur PE SDR 17 PN 10 producenta Kaczmarek lub Wavin, średnice zgodnie z zapotrzebowaniem nieruchomości.
3. Przed granicą działki na przyłączu zaprojektować zasuwę żeliwne GJS odcinające firmy AVK lub HAWLE.
4. Na przyłączu na każdej działce zaprojektować i zamontować wodomierz objętościowy ALTAIR V3 o odpowiedniej średnicy DN firmy Diehl Metering, który można podłączyć do odczytu radiowego IZAR. Wodomierz zamontować w pomieszczeniu gospodarczym budynku lub komorze/studni wodomierzowej w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla inkasenta oraz zabezpieczający wodomierz przed zamrożeniem, zalaniem wodą z innych źródeł i kradzieżą.
5. Za wodomierzem od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zaprojektować i zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.
6. Przyłącze na każdej działce należy zakończyć zaworami grzybkowymi przelotowymi o średnicy odpowiedniej do średnicy przyłącza przed i za wodomierzem.
7. Armatura żeliwa sferoidalna GJS.
8. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej może być wykonane tylko przez dostawcę wody tj. Grodzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. po wcześniejszym dostarczeniu zlecenia.
9. Po wykonaniu przyłącza, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej na e-mail: gis@gpk.biz.pl oraz zgłosić w terminie 7-dni przed planowanym terminem zakończenia robót do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim.
10. Dostawa wody będzie możliwa po dostarczeniu do Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Ważność niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

sprawę prowadzi:

Andrzej Pyliński

Kierownik Techniczny Działu Inwestycji

tel. 795-470-622,

e-mail: ap@gpk.biz.pl

KIEROWNIK TECHNICZNY
DZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Andrzej Pyliński