

Brodnica 23 lipca 2021 roku

GKGN.7022.142.2021.MP

Urząd Gminy Brodnica  
ul. Mazurska 13  
**87-300 Brodnica**

**Dotyczy:** Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji deszczowej dla ul.  
Pszenicznej, i ul. Jęczmiennej miejscowości Karbowo, gm. Brodnica.

***Ustala się następujące warunki techniczne:***

1. Dokonać włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 101,92/100,66 na skrzyżowaniu ul. Klubowej i ul. Jęczmiennej.
2. Kolektor deszczowy wykonać z rur PVC lite SN8 lub rur PP strukturalnych SN8, zgodnie z wytycznymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy zawartymi w piśmie TS/604/2020 L.dz.1824/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.
3. W odwadnianych ulicach wykonać deszczowe wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem,
4. Kolektor uzbroić w studnie żelbetowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego,
5. Teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego,
6. Całość wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora deszczowego.

***Warunki ogólne:***

1. Opracować projekt techniczny wraz z uzgodnieniami, również z MPWiK w Brodnicy z/s przy ul. Ustronie 2A.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

**Z up. Wójta**  
  
**Marek Pomianowski**  
Inspektor ds. zaopatrzenia  
gminy w wodę i kanalizacji