



Złącze kablowe Ośrodka Zdrowia.

Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV STACJA MŁYN

Linia kablowa nN zasilająca przepompownię P2 ze złącza kablowego Ośrodka Zdrowia.

Kabel zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju nie mniejszym niż 240 mm² (np. YAKY 0,6/1kV 4x240)

Kabel zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju nie mniejszym niż 240 mm² (np. YAKY 0,6/1kV 4x240).

Przepompownie ścieków P2

Przepompownia P1
złącze kablowe ZK1

Rozdzielnica OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW