

**ODPIS PROTOKOŁU NR PODGIK.6630.1.630.2020**  
**koordynacji dokumentacji projektowej**




Naradę koordynacyjną przeprowadzono w dniu **2020-11-12** w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogą elektroniczną.

**Wnioskodawca:** INDUSTRIA Tomasz Halecki

**Przedmiot uzgodnienia:** latarnie, kabel eN, słupy napowietrznej linii eN, gazociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, słupy teletechniczne

**Opis położenia:** m. Legionowo, obr. 34; 35; 38; 65; ul. Sowińskiego, Krasińskiego, Grottgera, Kazimierza Wielkiego, dz. ew. wg załącznika mapowego.

Nazwa instytucji	Imię i Nazwisko	Stanowisko uczestnika narady
<b>Przewodniczący narady koordynacyjnej</b>	Paweł Łukaszcuk	Akceptuję  Należy uzyskać zgodę na wejście w teren od właściciela terenu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywać ręcznie, bez naruszania ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia punktu geodezyjnego należy niezwłocznie zawiadomić właściwego Geodetę Powiatowego (Dz.U. 2017 poz. 2101 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Należy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem (Dz.U. 2017 poz. 2101 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
 <b>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</b>	Paweł Szlaga	Akceptuję  Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych założyć rury dwudzielne.
 <b>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.</b>	Jacek Polnicki	Akceptuję  W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do PSG Sp. z o.o., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88, 667-30-83.
 <b>Orange Polska S.A.</b>		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
 <b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Legionowo" Sp. z o.o.</b>	Maciej Hass	Akceptuję  Prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem służb technicznych PEC "Legionowo" Sp. z o.o.

 <b>Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.</b>	Marek Zieliński	Akceptuję  Projekt drogowy należy uzgodnić w PWK "Legionowo" Sp. z o.o. w zakresie regulacji wysokościowej uzbrojenia sieci wod.-kan.
 <b>Referat Zarządzania Środowiskiem</b>	Hubert Macioch	Akceptuję  W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich korzeni. W przypadku konieczności usunięcia drzew kolidujących należy: 1. Gdy właścicielem nieruchomości, na której rośnie drzewo jest gmina, uzyskać w Starostwie Powiatowym w Legionowie pozwolenie na usunięcie drzew. 2. Gdy właścicielem nieruchomości, na której rośnie drzewo jest osoba fizyczna i usunięcie drzewa nie jest na cele związane z działalnością gospodarczą, zgłosić do właściwego Urzędu Gminy. 3. W pozostałych przypadkach uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew we właściwym Urzędzie Gminy. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem kory pnia.
 <b>Urząd Miasta Legionowo</b>		Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.

04.12.2020  
  
Robert Lukaszczuk  
Starosta Powiatu