



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 26.02.2021

OS.271.1.1.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu. Etap II, Formuła zaprojektuj – wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. Na stroni 20 PFU zapisano, że "powietrze do aeracji wody będzie doprowadzane za pomocą istniejących sprężarek tłokowych". Na stronie 21 zapisano, że "należy zaprojektować dwa zestawy sprężarki (jeden rezerwowy) składający się z Sprężarki tłokowej np. Airpol AB25...".

Prosimy o uściślenie, czy w ramach zadania należy dostarczać nowe sprężarki, czy wykorzystuje się sprężarki istniejące na obiekcie.

Odpowiedź: należy zaprojektować i zainstalować 2 nowe sprężarki.

2. W PFU, strona 21 zapisano, że "do kontroli przepływu powietrza proponuje się zamontować rotametr tworzywowy z zaworem regulacyjnym". Ponieważ powietrze będzie włączane do trzech punktów aeracji, prosimy o zmianę zapisu i wymóg stosowania trzech odrębnych rotametrów.

Odpowiedź: Należy zaprojektować i zainstalować 3 odrębne rotametry.


WÓJT
Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Aleksandra.zastocka@udanin.pl

76/744-28-94