



Ustrzyki Dolne, dnia 18.11.2022 r.

ZP-271.43.2022

Zamawiający:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym (awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenia proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 oraz warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową, a także uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, zamawiający wymaga, aby oczyszczalnie pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych i zraszanych ciśnieniowo złóż biologicznych.

Pytanie 2

Zamawiający w trosce o bezawaryjność urządzeń wymaga aby zbiorniki oczyszczalni nie były spawane ani skręcane. Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające skręcane lub spawane grodzie wewnątrz zbiorników?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zbiorniki oczyszczalni wykonane były jako monolityczne, zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Czy z uwagi na uciążliwe oraz kosztowne serwisowanie urządzeń działających w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym a także częstsze niż raz do roku usuwanie osadów z tego typu oczyszczalni Zamawiający dopuści jedynie oczyszczalnie

działające w technologii osadu czynnego, spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 charakteryzującą się skutecznością oczyszczania lepszą niż oczyszczalnie ze złożem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni pracujących w technologii osadu czynnego. Technologia ta jest niezgodna z zapisami SWZ, dokumentacją projektową i uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Pytanie 4

Czy Zamawiający z uwagi na ciężkie warunki gruntowe (ryzyko zgniecenia oczyszczalni) dopuści tylko urządzenia, które charakteryzują się naziemem nie mniejszym niż 1,5 m, potwierdzonym w raporcie z badań? Zastosowanie oczyszczalni o naziemiu nie mniejszym niż 1.5 m spowoduje wyeliminowanie najbardziej zawodnego elementu jakim jest przepompownia do ścieków surowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie charakteryzujące się naziemem nie mniejszym niż 1,2 m potwierdzonym w raporcie z badań, które zostały przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

.....
Kierownik zamawiającego

Dokument przygotowała: Jolanta Leniar-Chwiej, Inspektor, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, e-mail j.leniar-chwiej@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 80 26

Dokument sprawdził i zatwierdził: Maciej Stebnicki, p.o. Zastępcy Kierownika, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1x Adresat,

1x A/a