

ZPA.271.11.2021. *Mj*

Włodawa, dnia 2021 -07- 05

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: *Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Włodawa w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowskiej, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saskiej, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Światowida – etap II”, 2) „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L – ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawa” oraz 3) „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L – ul. Lipowa we Włodawa”.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 01.07.2021 r. i 02.07.2021 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie pełnych obliczeń fotometrycznych dla wszystkich sytuacji drogowych.” „Proszę o wskazanie ostatecznej całkowitej liczby nowych opraw 48W i 72W niezbędnych do wykonania zadań uwzględniając różnicę wynikającą z używanych opraw do ponownego wykorzystania.”

Odpowiedź:

1.1. Zamawiający nie dołączył obliczeń fotometrycznych dla sytuacji drogowych z uwagi na planowane wykorzystanie istniejących opraw. Natomiast w dokumentacji technicznej określono szczegółowo moc opraw jakie należy zainstalować na poszczególnych ulicach. Ponadto Zamawiający wymaga, by po wykonaniu instalacji, zgodnie z SST Wykonawca przeprowadził m.in. pomiary natężenia oświetlenia na poszczególnych ulicach, a wyniki pomiarów w formie protokołów przekazał Zamawiającemu.

1.2. Całkowitą liczbę nowych opraw 48W oraz 72W określono w przedmiarach robót w zestawieniu materiałów (zbiorowym oraz w rozbiciu dla poszczególnych ulic), pozostałe oprawy to oprawy istniejące do ponownego wykorzystania - dotyczy zadania nr 1). Natomiast w zadaniu nr 2) oraz 3) wszystkie oprawy do montażu przewidziane są jako nowe w ilości i zakresie określonym w poszczególnych przedmiarach robót.

Pytanie 2:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział 4 opis przedmiotu zamówienia punkt 4.1.1. CZĘŚĆ I. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

- ustawieniu łącznie 38 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych prostych z wysięgnikiem na fundamentach 38 szt.;
- montażu łącznie 22 szt. opraw LED (48W, 72W) na wysięgnikach;
- ułożenie kabla energetycznego YAKY 0,6/1kV 4x25mm² o długości 1 679,6 m i jest zgodny z pomocniczymi przedmiarami robót

zaś w dokumentacji projektowej obejmuje n/w zakres prac:

- ustawieniu łącznie 105 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych prostych z wysięgnikiem na fundamentach 105 szt.;

- montażu łącznie 108 szt. opraw LED (48W, 72W) na wysięgnikach;

- ułożenie kabla energetycznego YAKY 0,6/1kV 4x25mm² o długości 4 092 m

W Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział 16 punkt 16.2 UWAGA ! jest opis

„Umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową, a więc w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Cenę oferty jako ryczałtowa wpisana następnie do umowy, uwzględnia kompleksowe wykonanie zamówienia i zawiera wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość. Przedmiary i kosztorysy ofertowe załączone do SWZ stanowią element pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej i nie zmieniają jej prawnego charakteru. Wykonawca wyceniając zamówienie powinien wziąć pod uwagę cały proces inwestycyjny opisany w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, która stanowi opis przedmiotu zamówienia, łącznie z wszelkimi innymi pracami, w szczególności porządkowymi na terenie robót z uwzględnieniem wymogów wynikających z zaoferowanej gwarancji i rękojmi.” Identyczne rozbieżności są w części II i części III.

Odpowiedź:

Załączona dokumentacja projektowa, którą Zamawiający dołączył do postępowania o udzielenie zamówienia stanowi jednolitą całość i obejmuje całe przedsięwzięcie, także część już zrealizowaną oraz planowaną do realizacji. Natomiast zakres poszczególnych części w ramach niniejszego postępowania został sprecyzowany w dołączonych poszczególnych przedmiarach robót.

Burmistrz Włodawy

Wiesław Muszyński

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu