

Zapytanie z 03.11.2023 r.

Dzień dobry

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu w PAB "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z budową zbiornika retencyjnego na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sławienku" : „wylewka betonowa z rząpiem dla pompy odwadniającej – po stronie Zamawiającego” – Zamawiający ma za zadanie wykonać fundament pod pompę odwadniającą a Wykonawca pozostałe elementy konstrukcyjne zbiornika? Prosimy o doprecyzowanie.

2. W opisie Projektu Technicznego "Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z budową zbiornika retencyjnego na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sławienku" zostały wymienione rysunki, które nie zostały udostępnione na stronie postępowania. Są to m.in.:

- Rys.2 Schemat zbiornika V=100m³ b/s. 62A
- Rys.3 Płyta fundamentowa zbiornika V=100m³ b/s. 63
- Rys.4 Przekrój poprzeczny zbiornika retencyjno - rozsączającego ZRR-1
- Schemat pływaka i instrukcja użytkownika 69
- Karta katalogowa geowłókniny.

Wykonawca prosi o uzupełnienie brakujących rysunków Projektu Technicznego.

Odpowiedź na zapytanie

Ad. 1.

Cały zakres wskazany w projekcie PAB wykonuje Wykonawca. Omyłkowo wprowadzono w projekcie zapis „po stronie Zamawiającego”. Na rys. nr 6 - Schemat SPC pokazano rząpie oraz pompę odwadniającą. Wykonawca ma wykonać zgodnie z przedmiotowym rysunkiem.

Ad. 2

Przedmiotowe rysunki nie zostały udostępnione gdyż nie są objęte niniejszym postępowaniem.