

Gmina Kamieniec  
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25  
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 13 kwietnia 2023 r.

INW.271.6.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Przebudowa drogi gminnej Jaskółki - Konojad.**

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W opisie technicznym, pkt.8 podano kategorię ruchu drogi KR3, natomiast konstrukcja podana w pkt.12 i 15 wskazuje na KR1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i potwierdzenie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe.

Odpowiedź:

Konstrukcja drogi ma być taka jak wypisana w pkt. 15. MMA ma spełniać wymagania zgodnie z SST dla KR3.

Pytanie 2:

W opisie technicznym, pkt.15 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC16W lepszycze 50/70. W przypadku konieczności spełnienia wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałę na poziomie KR3 ( W TSAIR0,15, PRDAIR7,0 ), prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie asfaltu 35/50, co jest zgodne z treścią SST i pozwoli sprostać podanym wyżej wymaganiom.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opcjonalne zastosowanie asfaltu 35/50 dla warstwy wiążącej. W przypadku zastosowania asfaltu 35/50 dla warstwy wiążącej wykonawca winien zmienić w kosztorysie ofertowym opis robót (wyszczególnienie elementów rozliczeniowych) dla danej pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z zastosowanym asfaltem.