



RO.271.36.2022

Zblewo, 18.10.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie nawierzchni wraz z obrzeżami na placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Zblewie**” (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379850/01 z dnia 2022-10-06)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Czy na piasek płukany o granulacji 0-2 wymagane jest specjalne badanie, czy wystarczy standardowa deklaracja?

Ad.1 Wystarczy standardowa deklaracja, w której określone jest uziarnienie piasku, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 3) a/a AT