

GMINA CHEŁMŻA  
Ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
OSO.271.6.2022

### Strona prowadzonego postępowania

#### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

#### **Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża – budowa oświetlenia w m. Zelgno - Pluskowęsy, Nowa Chełmża - Pluskowęsy, Nawra – Bogusławki**

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie: dot. części 1:

Czy do wyceny i wykonawstwa można przyjąć kabel typu YAKY np. 4x25 + bednarka zamiast projektowanego kabla miedzianego YKY 5x10mm<sup>2</sup>? Kabel YAKY jest powszechnie stosowanym kablem w instalacjach oświetlenia drogowego i może z powodzeniem zastąpić bardzo drogi oraz obecnie trudno dostępny kabel miedziany YKY.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla typu YAKY np. 4x25 + bednarka zamiast projektowanego kabla miedzianego YKY 5x10mm<sup>2</sup>.

2. Pytanie: dot. części 1:

W projekcie w pkt. 7.2 mowa jest, że ścianka słupa ma mieć grubość 4mm - położenie gminy Chełmża umożliwia zastosowanie słupów o ściance 3mm. Czy wyceniać ściankę 4mm?

#### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów ze ścianką o grubości mniejszej jak 4mm.

3. Pytanie: część 2 i 3:

Czy stosując kabel elektroenergetyczny YAKY 5x25mm<sup>2</sup> dodatkowo należy zastosować bednarkę na całej długości linii oświetleniowej (bednarka występuje w przedmiarach)?

#### **Odpowiedź 3:**

Stosując kabel energetyczny YAKY 5x25 mm<sup>2</sup> na całej długości linii oświetleniowej należy zastosować bednarkę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić sporządzając ofertę w niniejszym postępowaniu. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_chelmza](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza) ( ID postępowania 584561).

*Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta*

#### Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*