

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 36 ton polielektrolitów do zagęszczania osadów nadmiernych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.
2. Każdy z Oferentów zaoferować może tylko jeden polimer.
3. Przedmiot zamówienia powinien posiadać Kartę charakterystyki substancji chemicznej oraz Świadectwo jakości oferowanego towaru.
4. Należy zagwarantować, że zaproponowany polimer jest w stanie zagęścić osady do min. 5% s.m., przy czym jego zużycie w czasie eksploatacji nie będzie większe niż 11,5 kg/t s.m.o.
5. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 13 miesięcy trwania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, najpóźniej do 72 godzin od złożenia zamówienia mailem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku (pod pojęciem „rozładunek” Zamawiający rozumie opuszczanie towaru przy pomocy windy samochodowej na poziom nawierzchni, na której stoi samochód dostarczający polielektrolit) przedmiotu zamówienia na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16 na własny koszt i ryzyko.
7. Dostawa polielektrolitu winna być dokonana samochodami z windą na europaletach w paletopojemnikach o pojemności 1m³.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbierania, na własny koszt i ryzyko, pustych pojemników po polielektrolicie.
9. W przypadku stwierdzenia wad towaru, jego niezgodności z określonymi parametrami lub braku karty charakterystyki, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia pisemnego zawiadomienia, dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową lub wymaganej dokumentacji. Niepowiadomienie Wykonawcy niezwłocznie przez Zamawiającego o wadliwości dostawy nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia towaru w ilości mniejszej niż określona w przetargu, lecz nie więcej niż o 20% wolumenu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
11. Procedury postępowania na wypadek stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony polimer nie zapewnia osiągnięcia założonych parametrów efektywności zagęszczenia i zużycia polimeru, określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
12. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy okaże się, że na skutek zmiany warunków atmosferycznych nastąpi zmiana składu i właściwości osadu w oczyszczalni i pogorszą się przez to efekty zagęszczania osadów, Wykonawca zobowiązany będzie dobrać inny właściwy polielektrolit i dostarczać go na warunkach określonych w Umowie i za tę samą cenę.