

istniejący uziom otokowy

miejsca uziemień zwodów pionowych R < 10 Ohm

połączenie płaskownik-zwód pionowy zacisk K 422

zwody pionowe i poziome pręt fi 8 mm Fe/Zn

PROJEKT TECHNICZNY odtworzenie instalacji odgromowej		
Nazwa obiektu budowlanego Zabytkowa część budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Adres obiektu budowlanego 89-650 Czersk ul.Kościuszki 6	
Przedmiot rysunku Schemat ideowy odtworzonej instalacji odgromowej	Nr rysunku 1	Skala rysunku 1:150
Projektant branży elektrycznej: Technik Marek Znajdek Upr.bud.UAN-KZ-7210/36/89,AUB-KZ-7210/75/90	podpis	**14.06.2024 r**