



**BURMISTRZ  
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 18-11-2021 r.

ZP.271.11.2021

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec”.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec”.

Treść otrzymanego pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1:**

Dot. rozdziału III pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia – w związku z tym, że teren zamierzenia budowlanego częściowo znajduje się w granicach ochrony archeologicznej, proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w ofercie ma uwzględnić wyłącznie nadzór archeologiczny, a finansowanie ewentualnych badań ratowniczych leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie został zobowiązany do ustanowienia nadzoru archeologicznego. W związku z powyższym nie należy uwzględniać w wycenie kosztów nadzoru archeologicznego i badań ratowniczych.

**Pytanie 2:**

Dot. rozdziału III pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia – w nawiązaniu do powyższego pytania – jeżeli finansowanie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych leży po stronie Wykonawcy, proszę o przekazanie planu badań ratowniczych archeologicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie został zobowiązany do ustanowienia nadzoru archeologicznego. W związku z powyższym nie należy uwzględniać w wycenie kosztów nadzoru archeologicznego i badań ratowniczych.

**Pytanie 3:**

Dot. rozdziału III pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia – czy w przypadku przedłużania się budowy sieci wodociągowej, co może wpłynąć na możliwość realizacji budowy ścieżki przez Wykonawcę, termin wykonania zostanie odpowiednio wydłużony?

**Odpowiedź:**

W przypadku gdy niezakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowej, wpływało będzie na brak możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji budowy ścieżki rowerowej, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy zostanie wydłużony odpowiednio o ilość dni, w których wystąpił brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.

**Pytanie 4:**

Dotyczy terminu realizacji - Proszę o wyłączenie z terminu wykonania zamówienia okresu zimowego, tj. od 15.12 do 15.03.

**Odpowiedź:**

Termin realizacji zamówienia wynosi 28 tygodni **od zawarcia umowy** (196 dni). Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z terminu wykonania okresu zimowego. Nie mniej jednak zgodnie z § 15 ust 2 pkt 8 umowy, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujące się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

**Pytanie 5:**

Proszę o zmianę zapisów umownych dotyczących rozliczania kontraktu. Rozliczenie na podstawie wyłącznie jednej faktury przerzuca ciężar finansowania całego zadania na Wykonawcę. Przy 28 tygodniach realizacji oraz terminach określonych w umowie na procedurę odbiorową i terminie płatności faktury powoduje, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po ponad 8 miesiącach od podpisania umowy i rozpoczęcia robót. Proszę o wprowadzenie finansowania częściowego dopuszczającego wystawienie faktury nie częściej niż raz w miesiącu wg stanu zaawansowanie robót.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia opublikowanych na platformie prowadzonego postępowania w dniu 16.11.2021 r. pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor>, Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych. Zamawiający opublikował na platformie aktualny projekt umowy, uwzględniający możliwość rozliczeń częściowych.

**Pytanie 6:**

Dot. Rozdziału XX. Pkt 6 SWZ – Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do dostarczenia kosztorysu. Czy w związku z tym, że wynagrodzenie jest ryczałtowe, Wykonawca może wprowadzać zmiany do udostępnionego przedmiaru i tak przygotowany kosztorys dostarczyć przed podpisaniem umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót przedłożony w postępowaniu stanowi wyłącznie dokument pomocniczy. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

W związku z powyższym Wykonawca może przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys przygotowany we własnym zakresie, musi on jednak obejmować cały zakres prac przewidzianych do prawidłowej realizacji inwestycji.

**Pytanie 7:**

W dokumentacji nie określono koloru lepiszcza dla ścieżki rowerowej, prosimy o uzupełnienie tej informacji.

**Odpowiedź:**

Mieszanki asfaltowe wykonane mają być na bazie asfaltu w kolorze czarnym.

**Pytanie 8:**

Proszę wyjaśnić rozbieżności w grubościach zaprojektowanych warstw konstrukcji nawierzchni zapisanych w opisie technicznym (punkt 7.2 grubość - 126 cm), natomiast w projekcie konstrukcji nawierzchni (punkt 5) oraz na rysunkach w przekrojach konstrukcyjnych (rys. 2.1 i 2.2) – grubość konstrukcji wynosi 55 cm. Wykonawca wnosi o udostępnienie właściwych dokumentów.

**Odpowiedź:**

W opisie technicznym pkt. 7.2 jak i innych dokumentach jest pokazana prawidłowa grubość warstw konstrukcyjnych wynosząca 55 cm.

**Pytanie 9:**

Proszę wyjaśnić dlaczego w SST D-04.04.02 – w punkcie 1.3 zakres wykonywanych robót obejmuje drogi o KR6, KR3 oraz warstwy nie występujące w dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Podbudowy z kruszywa niezwiązanego należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010. Do warstwy podbudowy zasadniczej C50/30 należy przyjąć mieszanki 0/31,5. Kategoria ruchu KR 1-2.

**Pytanie 10:**

Proszę wyjaśnić dlaczego w SST D-04.05.01 – w punkcie 1.3 zakres wykonywanych robót obejmuje drogi o KR6, KR3 oraz warstwy nie występujące w dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Ulepszone podłoże należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010. Kategoria ruchu KR 1-2.

**Pytanie 11:**

Proszę wyjaśnić dlaczego SST D-04.05.01 – nie zawiera wymagań dla warstwy ulepszonego podłoża dla zaprojektowanej C1,5/2 wg WT-5:2010, tylko dla mieszanek innego rodzaju (Rm

2,5MPa) w oparciu o normy serii PN-S. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Ulepszone podłoże należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010. Kategoria ruchu KR 1-2.

**Pytanie 12:**

Proszę wyjaśnić dlaczego SST D-05.03.05a – w punkcie 1.3 zakres i wymagania dla wykonywanych robót obejmuje drogi o KR6, KR2 - warstwy nie występujące w dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię ścieralną wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi WT-2 z 2014 i 2016 dla ruchu KR 1-2.

**Pytanie 13:**

Proszę wyjaśnić dlaczego w SST D-05.03.05a – w punkcie 2 zapisano rodzaj mma na warstwę ścieralną ścieżki jako AC8S KR1, a w pozostałych dokumentach projektowych istnieją zapisy o wymaganej AC11S (opis techniczny, projekt konstrukcji nawierzchni, przekroje konstrukcyjne). Wykonawca wnosi o udostępnienie skorygowanych dokumentów. Mieszankę o jakim uziarnieniu należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Warstwa ścieralna z mieszanki AC11S.

**Pytanie 14:**

Proszę wyjaśnić dlaczego SST D-05.03.05b – w punkcie 1.3 zakres i wymagania dla wykonywanych robót obejmuje drogi o KR6, KR2 - warstwy nie występujące w dokumentacji projektowej. Specyfikacja nie zawiera wymagań dla warstwy wiążącej dla ruchu KR1. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Warstwę wiążącą wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi WT-2 z 2014 i 2016 dla ruchu KR 1-2. Warstwa wiążąca z mieszanki AC16W.

**Pytanie 15:**

Proszę wyjaśnić dlaczego SST D-05.03.23 – w punkcie 1.3 zakres i wymagania dla wykonywanych robót obejmuje warstwy nawierzchniowe niewystępujące w dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi o udostępnienie aktualnej specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec” realizowanej w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych na odcinku Ostaszewo-Stawiec-

Tuja - Nowy Staw”. Dokumentacja projektowa została podzielona na kilka odcinków, z czego w niniejszym postępowaniu realizowany będzie wyłącznie odcinek I i II.

W związku z powyższym, jeżeli dana nawierzchnia nie występuje w dokumentacji projektowej na odcinku I i II, nie należy jej wykonywać i nie należy stosować w/w zapisów w specyfikacji.

**Pytanie 16:**

W opisie technicznym projektu wykonawczego dla odcinka I w pkt. 7.2 znajduje się informacja na tabelą „Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej na odcinku III”. Co oznacza „odcinek III” jeśli projekt dotyczy odcinka I, który nie jest podzielony na kolejne odcinki?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec” realizowanej w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych na odcinku Ostaszewo-Stawiec-Tuja - Nowy Staw”. Postępowanie prowadzona jest wyłącznie na odcinka I i II, tj. od miejscowości Lubieszewo do miejscowości Stawiec. Opis odcinka I dotyczy tylko wybranego odcinka. W opisie w punkcie 7.2 znajduje się błąd. Należy rozumieć że informacja dotyczy odcinka I a nie III.

**Pytanie 17:**

W opisie technicznym projektu wykonawczego dla odcinka II w pkt. 7.2 znajduje się informacja na tabelą „Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej na odcinku III - zjazdy”. Co oznacza „odcinek III-zjazdy” jeśli projekt dotyczy odcinka II, który nie jest podzielony na kolejne odcinki?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec” realizowanej w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych na odcinku Ostaszewo-Stawiec-Tuja - Nowy Staw”. Postępowanie prowadzona jest wyłącznie dla odcinka I i II, tj. od miejscowości Lubieszewo do miejscowości Stawiec. Opis odcinka II dotyczy tylko wybranego odcinka. W opisie w punkcie 7.2 znajduje się błąd. Należy rozumieć że informacja dotyczy odcinka II, a nie III.

**Pytanie 18:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu obejmowanego przedmiotowym postępowaniem, a wynikające z uzyskanych pozwoleń na budowę.

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, w szczególności ostatecznym pozwoleniem na budowę, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada aktualne, na czas ogłoszenia postępowania, decyzje administracyjne oraz uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, w tym ostateczne pozwolenie na budowę.

**Pytanie 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a także, gdy zajdzie taka potrzeba termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z zapisami rozdziału III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nie przewiduje zmian w uzbrojeniu podziemnym z wyjątkiem regulacji elementów armatury wodociągowej w celu dostosowania jej do niwelety ścieżki. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy robotach projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec, zgodnie z dokumentacją znajdującą się pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/484100>.

Dodatkowo na odcinku II uzbrojenie podziemne przecina się z projektowaną drogą rowerową, w celu zabezpieczenia zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne.