



Szamotuły, 16 listopada 2022 roku

WI.271.29.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00433025/01 z dnia 10 listopada 2022 r. pn.: „**Budowa kładki na rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach**” w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. W STWiORB str. 208 "1.2. Przekładki elastomerowe (gumowe), kotwione o nośności i minimalnym dopuszczalnym przesuwie określonych w Dokumentacji Projektowej." - brak minimalnych wymagań nośności i dopuszczalnego przesuwu w dokumentacji projektowej, prosimy o doprecyzowanie.
2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę poszycia kładki na modrzew europejski lub kompozyty (legary i deski pomostowe).
3. Czy zamawiający dopuszcza ocynkowanie ogniowe konstrukcji stalowej zamiast metalizacji natryskowej?
4. Prosimy o potwierdzenie, za wykonawca ma samodzielnie sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru robót.

WI.271.29.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn: „Budowa kładki na rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach”



Odpowiedzi:

Zamawiający uprzejmie informuje, że:

Ad. 1

Przekładki elastomerowe pełniące rolę łożysk powinny charakteryzować się cechami:

- nośność na minimalną siłę pionową charakterystyczną = 70kN,
- umożliwiać przesuw min.8mm.

Ad. 2

Zgadza się, jeżeli zostaną zachowane warunki wytrzymałościowe. W przypadku deski pomostowej kompozytowej nie dopuszczamy zastosowania deski komorowej („pustaka”), tylko deskę pełną.

Ad. 3

Tak, dopuszczamy ocynkowanie ogniowe konstrukcji stalowej zamiast metalizacji natryskowej.

Ad. 4

Zgodnie z rozdziałem XI pkt. 7: Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonych przedmiarów robót (**załącznik nr 9 do SWZ**), dokumentacji projektowej. **Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty**, a cenę całkowitą z kosztorysu przedstawić w „**Formularzu ofertowym**” stanowiącym **załącznik nr 1 do SWZ**.

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.