

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2019 r.

L. Dz. GZ/GP/ 531 /19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Wykonanie zestawów naprawczych do naprawy przegrzewaczy pary”.

Zakres prac :

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dziesięciu prostych odcinków rur przegrzewacza pary o długości 1700 mm z przyspawanymi płytkami osłonowymi wykonanymi zgodnie z rysunkiem w pliku SH1.pdf, detal 4, oraz wykonania dziesięciu prostych odcinków rur przegrzewacza pary o długości 1700 mm z przyspawanymi płytkami osłonowymi wykonanymi zgodnie z rysunkiem w pliku SH3.pdf, detal 4 z materiałów podanych na rysunkach w załączonych plikach.

Preferowane jest stosowanie europejskich zamienników podanych stali. W przypadku stosowania zamienników na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania odpowiednich uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego.

Termin wykonania prac: do 4 tygodni od udzielenia zamówienia.

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numer tel. 507 876 322 z Panem Stanisławem Zwierzyńskim – Kierownikiem ds. utrzymania ruchu. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 5 marca 2019 roku na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski

(podpis członka Zarządu)