

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 17 lipca 2023 r.

INW.271.11.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji.**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania proszę o wyjaśnienie zakresu robót dotyczącego izolacji ścian fundamentowych. W opisie technicznym zawarto informację, że ściany fundamentowe należy ocieplić płytami spienionego polistyrenu XPS o gr. 8cm, w przedmiarze robót – poz. 16 założono ww. izolację o głębokości 1,20m – aby poprawnie wykonać ten zakres robót niezbędne jest wykonanie demontażu istniejących opasek betonowych, wykonanie wykopów oraz po wykonaniu izolacji ich zasypanie – tych czynności nie ujęto w przedmiarze robót. Proszę, zatem o wyjaśnienie czy zamawiający we własnym zakresie dokona rozbiórek istniejących opasek betonowych, wykonania wykopów i późniejszego ich zasypania? Jeśli jednak te czynności ma wykonać wykonawca robót to proszę o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót w celu właściwej wyceny robót.
Odpowiedź:

Zamawiający we własnym zakresie dokona rozbiórek istniejących opasek betonowych, wykonania wykopów i późniejszego ich zasypania.